

Śrem, dnia 17 kwietnia 2024 roku

Gmina Śrem
Plac 20 Października 1
63 – 100 ŚREM

P / 01406 / 2024

Dotyczy: Aktualizacja Warunków przyłączenia nr 218/2023 z dnia 16 października 2023 roku do sieci kanalizacji sanitarnej Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów planowanego na nieruchomościach nr ewid. 26/1 i 26/2 zlokalizowanych w miejscowości Mateuszewo

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02 kwietnia 2024 roku (data wpływu do Spółki 04 kwietnia 2024 roku), podajemy poniżej zmianę ww. warunków przyłączenia w zakresie podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

Podłączenia należy dokonać do kanału sanitarnego PVC Ø 200 mm, zlokalizowanego w miejscowości Mateuszewo, na nieruchomości nr ewid. 22/8 sposob następujący:

- przewody kanalizacji sanitarnej w układzie tłocznym wykonać z rur PE-HD łączonych przez zgrzewanie i włączyć do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscu projektowanej komory włączeniowej. Komorę włączeniową należy wyposażać w armaturę odcinającą. Średnicę przewodu dostosować do obliczeniowego przepływu ścieków,
- włączenia przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200 mm, wykonać w miejscu istniejącej studni rozprężnej Ø 1000 mm, wykonanej z kręgów betonowych, o rzędnej 79,12/74,00. Włączenia do studni dokonać poprzez zastosowanie oryginalnych, dopuszczonych w budownictwie, dostępnych na rynku szczelnych połączeń,
- na terenie Inwestora należy pobudować przepompownię ścieków, której wielkość należy wymiarować dla docelowej wielkości układu pompowego wynikającej z prognozowanego natężenia przepływu ścieków. Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz technologiczne zbiornika powinny być wykonane z materiałów nie ulegających korozji w środowisku ścieków. Przepompownię należy zabezpieczyć przed dopływem wód deszczowych,

Informujemy ponadto, że:

- pozostałe zapisy warunków przyłączenia nr 218/2023 z dnia 16 października 2023 roku pozostają bez zmian,
- ważność warunków technicznych 218/2023 z dnia 16 października 2023 roku oraz ich zmiany z dnia 17 kwietnia 2024 roku ustala się do 17 kwietnia 2026 roku.

z poważaniem

Włodzimierz Pepeta
Prezes Zarządu

Załączniki:

1. Plan zabudowy określający usytuowanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w stosunku do istniejącej sieci.

Sprawę prowadzi:

Tomasz Śniedziewski

Kierownik działu inwestycji i rozwoju

tel.(61) 28-30-459, wew. 141

e-mail: t.sniedziewski@sremskiewodociagi.pl