

Bytom dnia: 2023-05-24

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Modernizacja bloku nr 3 na potrzeby Oddziału Klinicznego Pediatrii - etap I."** – znak sprawy **13/13PN/2023**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 21

1. Czy w zakres niniejszego postępowania jest do wykonania zakres robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania? Jeżeli tak to proszę o udostępnienie materiałów na podstawie których będzie można wycenić w/w roboty.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Centralne ogrzewanie nie wchodzi w zakres tego postępowania.

2. Czy w zakres niniejszego postępowania jest do wykonania zakres robót związanych z wykonaniem instalacji zasilania nagrzewnic wentylacji mechanicznej? Jeżeli tak to proszę o udostępnienie materiałów na podstawie których będzie można wycenić w/w roboty.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z dokumentacją.

3. Czy w zakres niniejszego postępowania jest do wykonania zakres robót związanych z wykonaniem instalacji kanalizacji deszczowej? Jeżeli tak to proszę o udostępnienie materiałów na podstawie których będzie można wycenić w/w roboty.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Instalacja kanalizacji deszczowej jest po za zakresem postępowania.

4. Proszę o informacje w którym miejscu można pobrać opis techniczny dla instalacji sanitarnych na podstawie, którego można dokonać wyceny.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje iż, opis techniczny został zamieszczony na stronie postępowania w dniu 17.05.2023 - UZUPEŁNIENIE SCHEMATÓW III – uszczegółowienie 3.

5. Pytanie do wyjaśnień nr 16 z dnia 22.05.2023. pytanie nr 2. Zamawiający informuje w wyjaśnieniu że piony należy wykonać zgodnie z dokumentacją, ale w dokumentacji nie ma informacji które piony są nowe a które są stare i wymagają demontażu. Proszę o zaznaczenie na rysunkach istniejące piony.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wszystkie nowe zgodnie z dokumentacją.

6. Pytanie do wyjaśnień nr 16 z dnia 22.05.2023. pytanie nr 3. Zamawiający informuje że należy wykonać instalacje wody zgodnie z projektem ale w udostępnionej dokumentacji brakuje opisu do projektu instalacji wody. Dlatego proszę o jednoznaczne określenie czy dla nowej instalacji wymagany będzie hydrofor. Art. 29 ust. 1 ustawy Pzp nakłada na zamawiającego obowiązek opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zapis ten służy realizacji ustawowych zasad uczciwej konkurencji a co za tym idzie zasady równego dostępu do zamówienia, wyrażonych art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Projekt nie przewiduje zastosowania hydroforu.

Zamawiający