ścieżka zwiedzania

Oprawy ośw. ist. zwieszakowane w etapie II_2.1.1, w etapie II_2.3 wbudować w sufit podwieszany, dostarczyć niezbędne elementy montażowe.

Obszar obsługiwany przez ROa; ROb i RSERW

Potwierdzić lokalizację

Zintegrować z PWP Etapu 2.1

PWP (wszystkich źródeł zasilania)

Zastosować kabinę brodzika ze ścianą stałą od umywalki zapewniającą odległość po między wyjściem z brodzika a baterią umywalkową minimum 60cm w świetle.

Dozienić elementy przewodzące

Przed montażem lokalizację gniazda suszarki potwierdzić z branżą architektoniczną.

Przed montażem lokalizację wypustu potwierdzić z branżą architektoniczną i teletechniczną. Pozostawić zapas kabla 3mb.

Cztery przyciski monostabilne

Otwór w ścianie

Przed montażem lokalizację wypustów potwierdzić z branżą architektoniczną i teletechniczną. Pozostawić zapas kabla 3mb.

W szafach rack zastosować panele z gniazdami.

Generatory zasilające instalację odstraszania ptaków.

usunięcie istniejących drzwi

ujednolicić wysokość posadzki w pomieszczeniach 2.12/13 i 2.14/15 otwory drzwiowe dostosować do nowych wysokości zachowując proporcje drzwi

Głowica kablowa do demontażu

Obszar obsługiwany przez R2.1a i R2.1b. Odstraszanie ptaków G3.

okno do oddymiania otwierane za pomocą siłowników

Mocowanie, na wysokości górnej linii otworu drzwiowego

Usytuowanie dopasować do rysunku sufitu

Oprawa skierowana do góry



PAS PROJEKT

PAS PROJEKT SPÓŁKA Z O.O.
ul. Plantowa 5;
05-830 Nadarzyn
TEL. (022) 739-90-25
www.pasprojekt.com

Inwestor	Biblioteka Narodowa al. Niepodległości 213; 02-086 Warszawa		Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Obiekt	"MODERNIZACJA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PAŁAC RZECZYPOSPOLITEJ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"	Projektował	inż. Paweł Stefaniuk	MAZ/0414/PWOE/05	
Adres	Plac Krasińskich 3/5 ;00-207 Warszawa	Współpraca			
Nazwa rysunku	Rzut piętra drugiego.	Sprawdził			
		Strona	1z3	Numer archiwalny	
				Nr rys.	Branża
				PAS-120-PW-IE- R-04_E_II_2.1.1 i 2.3	Elektryczna

Stadium	P.W
Skala	1:100
Rewizja	2
Data	06.2022