

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie

Klisino 100

48-118 Lisięcice

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na: **„Remont budynków DPS w Klisinie Filia w Bliszczycach z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”** – znak sprawy **9/2024**.

Zamawiający, **Dom Pomocy Społecznej w Klisinie**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ")

Dotyczy zadania nr 3 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku B i C.

Pytanie nr 1

Prosimy o wyjaśnienie czy można zastosować moduł o większej mocy jednostkowej niż 475 Wp?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie. Zamawiający wymaga zastosowania urządzenia zgodne z dokumentacją projektową, przedmiarem robót i opisem SWZ.

Pytanie nr 2

Prosimy o wyjaśnienie czy można zastosować moduły fotowoltaiczne o grubości ramki 40 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, można zastosować moduły z ramką 40mm. Minimalna grubość ramki wg Specyfikacji Technicznej wynosi 35 mm.

Pytanie nr 3

Prosimy o wyjaśnienie czy można zastosować 2 inwertery o mocy 25 kW każdy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający wymaga na instalacji 1 i 2 – inwerterów o mocy jednostkowej 50 kW każdy.

Pytanie nr 4

Prosimy o wyjaśnienie czym różnią się poszczególne instalacje? Czy tylko zestawami montażowymi?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Szczegóły są zawarte w poszczególnych projektach technicznych 1 i 2. Ale główną różnicą jest sposób zastosowanych zestawów montażowych: konstrukcja wbijana i konstrukcja montowana na stopach do płyt betonowych MON.

Pytanie nr 5

Czy zamiast płyt betonowych- zamawiający dopuszcza inny sposób montażu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza. Instalacje należy zamontować zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 6

O jakiej wadze należy zastosować poszczególne płyty betonowe?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Należy zastosować płyty betonowe o wadze 1650 kg każda wg dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 7

Jak należy zamontować poszczególne zestawy montażowe do płyt betonowych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Należy zastosować rozwiązania przedstawione wg dokumentacji projektowej. Tj. na stopach (będących elementem całego zestawu montażowego):

- 1) wykonanych ze stali czarnej S235 g=3mm oraz g= 6mm spawana oraz ocynkowana ogniowo,
- 2) regulacja wysokości dla poziomowania stołu 100mm,
- 3) wysokość stopy min. 480mm.

Pytanie nr 8

Prosimy o wyjaśnienie czy podczas prowadzenia kabli AC do poszczególnych budynków występują kolizje i innymi instalacjami? Jak należy prowadzić wykopy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Na terenie prowadzonych robót lub w ich pobliżu występuje kilka rodzajów instalacji. W ich pobliżu należy zachować szczególną ostrożność i prowadzić wykopy ręcznie.

Rozliczenie przedmiotu zamówienia jest ryczałtowe. Wykonawca winien uwzględnić w ofercie inne koszty robót, które są niezbędne do wykonania zadania.

Pytanie nr 9

Czy należy zapewnić podczas prowadzenia robót – Kierownika Budowy z branży elektrycznej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, należy zapewnić Nadzór Kierownika z uprawnieniami budowlanymi – „elektrycznymi”.

Wymagania Zamawiającego w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego zostały określone w SWZ. (pkt. 7.2, 9.2).

Pytanie nr 10

Czy do oferty obowiązkowo należy dołączyć oryginalne karty katalogowe poszczególnych producentów urządzeń?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wymagania Zamawiający w zakresie przedmiotowych środków dowodowych zostały określone w SWZ. (pkt. 9.1 10.1-10.3, 18).

Pytanie nr 11

Czy w przypadku nie dołączenia kart katalogowych urządzeń do oferty - będzie możliwość uzupełnienia ich w późniejszym terminie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wymagania Zamawiający w zakresie przedmiotowych środków dowodowych zostały określone w SWZ. (pkt. 9.1 10.1-10.3, 18).

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuszcza na etapie – po podpisaniu umowy zamianę zaproponowanych urządzeń na równoważne – gwarantujących uzysk nie gorszy niż zakładany w przedmiotowym projekcie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany urządzeń przedstawionych w złożonej ofercie.

Wymagania Zamawiający w zakresie przedmiotu zamówienia zostały określone w SWZ wraz z załącznikami oraz w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 13

Jakie certyfikaty i oświadczenia od producentów urządzeń musi posiadać Wykonawca?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wymagania Zamawiający w zakresie przedmiotowych środków dowodowych zostały określone w SWZ. (pkt. 9.1 10.1-10.3, 18).

Pytanie nr 14

Prosimy o wyjaśnienie wymaganego: wykazu robót budowlanych polegających na:

„wykaz musi zawierać co najmniej 1 robotę w w/w zakresie o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto każda” Czy zatem musi być udokumentowane doświadczenie polegające na wykonaniu tylko 1 roboty czy też 2 robót (odpowiadających przedmiotowemu zadaniu)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga wykaz robót budowlanych polegających na budowie lub montażu instalacji fotowoltaicznej, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; wykaz musi zawierać co najmniej 1 robotę w w/w zakresie o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i odpowiedzi na wnioski Wykonawców.

Zamawiający
DYREKTOR
mgr Małgorzata Krysko-Trzaska