



UNIA EUROPEJSKA



Malanów dnia: 2023-03-28

Gmina Malanów

ul. Turecka 16

62-709 Malanów

.....

[nazwa zamawiającego, adres]

Znak sprawy: RI.271.3.2023.WS

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na „**Budowa placu zabaw w Malanowie**”- znak sprawy RI.271.3.2023.WS

Zamawiający, Gmina Malanów, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiającemu zostały zadane następujące pytania:

1. W związku z ogłoszonym postępowaniem na realizację zadania pn.: „Budowa placu zabaw w Malanowie”, niniejszym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację sposobu wykonania nawierzchni układanej z płyt EPDM na nawierzchnię wylewaną składającą się z następujących warstw: -podbudowy, -warstwy dolnej SBR, -warstwy górnej EPDM, Wymagany przez Zamawiającego wzór nawierzchni bezpiecznej przewidzianej w dokumentacji projektowej, układany z płyt 50cm x 50cm jest niemożliwy do uzyskania. Kształt poszczególnych pól w różnych kolorach wymuszać będzie konieczność licznych docinek, które i tak nie pozwolą uzyskać zakładanego efektu. Nie zostaną bowiem spełnione podstawowe założenia, czyli funkcjonalność, bezpieczeństwo i estetyka. Z kolei proponowana nawierzchnia wylewana charakteryzuje się brakiem łączników i spoin, co korzystnie wpłynie na walory użytkowe oraz trwałość. Zachowany przy tym zostanie wymagany i oczekiwany efekt wizualny. Nawierzchnia wylewana pozwoli na idealne dopasowanie do

słupów urządzeń zabawowych czy krawężników, bez zbędnych docinek. Nawierzchnia wylewana cechuje się także wysoką wodoprzepuszczalnością.

2. Bardzo proszę o informację czy zamawiający dopuści inny sposób ułożenia nawierzchni EPDM przy zachowaniu jej ilości. Technologia łączenia płyt EPDM nie pozwala na ułożenie zgodnie z projektem ponieważ po przecięciu płyt gumowych nie będzie możliwości ich połączenia za pomocą kołków. Nawierzchnia EPDM powinna być układana w sposób „na cegielkę” co nie daje możliwości zachowania łączeń kolorystyki zgodnie z projektem.

3. Zamawiający nie określa minimalnych parametrów technicznych urządzeń zabawowych. 1. Czy aby urządzenia odznaczały się wysoką odpornością na czynniki atmosferyczne, zamawiający określa jako minimalne zabezpieczenie elementów stalowych po przez cynkowanie kąpielowe, a następnie malowanie proszkowe? 2. Czy aby urządzenia odznaczały się wysoką odpornością na akty wandalizmu, zamawiający określa jako minimalny parametr elementów metalowych, konstrukcyjnych, przekrój kwadratowy o profilu 80x80mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1 Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację sposobu wykonania nawierzchni układanej z płyt EPDM na nawierzchnię wylewaną. Zamawiający dołącza poprawiony kosztorys nakładczy.

Ad.2 Zamawiający informuje, iż należy wykonać nawierzchnię wylewaną. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, a przedmiarem należy uwzględnić stan wynikający z projektu budowlanego. Zamawiający dołącza poprawiony kosztorys nakładczy.

Ad.3 Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zabawek o parametrach niższych od tych, które zakłada specyfikacja.

Ponadto w związku ze złożonymi zapytaniem do treści SWZ, Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji treści SWZ i przedłuża termin składania ofert do dnia 05.04.2023 r. do godz. 10:00.

W związku z tym zmianie ulegają:

- zapisy pkt. 14.2 , które otrzymują brzmienie:

„Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 2023-04-05 do godz. 10:00, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- a) pieniądzu;
- b) gwarancjach bankowych;
- c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299).”

- zapisy pkt. 14.3, które otrzymują brzmienie:

„Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 2023-05-04”

- zapisy pkt. 15.1, które otrzymują brzmienie:

„Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2023-05-04 .”

- zapisy pkt. 17, które otrzymują brzmienie:

„Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 2023-04-05 do godz.10:00”

- zapisy pkt. 18.1, które otrzymują brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2023-04-05 o godz.10:15 za pośrednictwem Platformy, na karcie ”Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający