



ZP3/4119

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: modernizacja instalacji SSP w budynku Collegium Polonicum w Słubicach - etap I

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy centrala w budynku B ma zostać skomunikowana z istniejącą centralą Polon 6000 w portierni - wykonanie komunikacji pomiędzy centralami?

Odpowiedź: Tak. Należy wykonać połączenie pomiędzy centralami.

Pytanie nr 2.

Czy przestrzeń między stropowa - pomiędzy stropem macierzystym, a stropem podwieszanym OWA nie powinna być chroniona czujnikami sygnalizacji pożarowej? Pomiędzy stropami jest powyżej 50 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 3

Czy świetlik na piątym piętrze nie powinien być chroniony systemem SSP? Projekt nie zakłada żadnej ochrony tego fragmentu? Przestrzeń nad świetlikiem jest otwarta pomiędzy 2 a 5 piętrem i nie jest objęta żadną ochroną. Proszę o informację.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 4.

Projekt zakłada likwidację pożarowego przycisku do uruchamiania pompy pożarowej na parterze budynku przy wejściu głównym. W jaki sposób będzie uruchamiana pompa pożarowa, czy należy wycenić nową automatykę, jeżeli tak to jaką?

Odpowiedź: Projekt nie zakłada likwidacji. Wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 5.

Czy czas na realizację zadania jest możliwy do wydłużenia ze względu na prowadzenie prac w czasie czynnego obiektu? Czy wchodzi w grę praca nocna?

Odpowiedź: Termin wykonania zakresu zadania zgodnie z SWZ. Zamawiający dopuszcza pracę nocną.

Pytanie nr 6.

Czy istnieje możliwość udostępnienia rysunków w formacie dwg?

Odpowiedź: Zamawiający dołącza do dokumentacji postępowania rysunki w formacie .dwg.

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 43 09, fax +48 61 829 44 00
marek.sobczak@amu.edu.pl

Z-ca KANCLERZA
ds. technicznych
Marek Sobczak