

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

P. Koszarek
do mgr. 14. 06. 2022
Dziękuję



Kędzierzyn-Koźle, 2022-06-06

OSR-IUC.7012.15.2022.DK

URZĄD MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji
Wpłynęło: 13-06-2022
L.dz.: 1307

**Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji
w miejsu**

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 11.05.2022 r. (data wpływu 16.05.2022 r.) Nr IRE-DS.7011.15.2022.EK, w sprawie wydania warunków technicznych w zakresie oświetlenia ulicznego dla zadania pn. „PT i budowa Szczęśliwej i Niezdrowickiej”, poniżej przedstawiam stanowisko w sprawie.

WARUNKI TECHNICZNE

1. Ulica Szczęśliwa obecnie jest nieoświetlona, natomiast przy ul. Niezdrowickiej znajdują się dwie oprawy uliczne zamontowane na słupach linii napowietrznej nN. Kilkuset metrowy odcinek drogi wymaga wybudowania obwodu oświetleniowego.
2. Projektowane oświetlenie będzie można zasilić z gminnej szafki SOU-5404 znajdującej się w pobliżu budynku przy ul. Władysława Orkana 15A.
3. Projektowana instalacja oświetleniowa winna uwzględniać rozwiązania oszczędnościowe obniżające zużycie energii elektrycznej.
4. Przy projektowaniu oświetlenia zaleca się dobór słupów aluminiowych anodowanych zabezpieczonych od dołu elastomerem do wysokości 25-35 cm oraz oprawy ze źródłem światła typu LED, wyposażone w zasilacz DALI lub 0-10V, z zabudowanym sterownikiem firmy APANET Green System lub PHILIPS oraz bezpłatnym dostępem do systemu sterowania, zarządzania i monitoringu oświetleniem na okres 10 lat od jego wdrożenia.
5. Słupy oznakować naklejkami odpornymi na czynniki atmosferyczne, na których należy nadrukować cyfry koloru białego wys. 7 cm na niebieskim tle.
6. Przy projektowaniu należy zwrócić szczególną uwagę, aby oprawy oświetleniowe nie znajdowały się w zasięgu koron drzew.
7. Proponowane rozwiązania techniczne, na etapie koncepcyjnym projektu, jak również jego wersję ostateczną, należy uzgodnić z tut. Energetykiem Miejskim.

Sprawę prowadzi: Daniel Kiełkiewicz

Tel. 77 40 34 480

**ENERGETYK
MIEJSKI**
Daniel Kiełkiewicz

