

PZP-225\_11/2024

Korfantów, dnia: 21.10.2024r.

## **ODPOWIEDZI** **na pytania**

dot. postępowania na: **Modernizacja systemu zabezpieczenia szpitala w drugie źródło wody w zakresie pozyskania wody.**

Zamawiający przekłada wyjaśnienia będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji.

### **Pytanie 1:**

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rury stalowej o średnicy fi. 273mm lub 244,5mm zamiast rury PCW o średnicy fi. 225mm, która to rura ma posłużyć do zamknięcia czwartorzędowego poziomego wodonośnego. Rury PCW nie są przystosowane do prowadzenia w nich wiercenia. Wiercenie w rurach PCW może doprowadzić do ich pęknięcia. Wieloletnie doświadczenia wiertnicze pozwalają stwierdzić, że najbardziej odpowiednie do tego są rury stalowe.

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza.

2. Proszę o wyjaśnienie wysokości karnych odsetek za przekroczenie terminu wykonania zamówienia. Podana kwota w umowie wygląda na oczywistą pomyłkę pisarką.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje o poprawieniu wysokości kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zamówienia. Zamawiający zmienia treść § 11 wzorca umowy w następujący sposób:

### **§ 11**

#### **Odpowiedzialność odszkodowawcza**

1. W przypadku nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych:

- a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Umowy;
- b) w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji z tytułu gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,5% wartości umowy brutto, za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych – tj. w pełnej wysokości, jeżeli wartość kary umownej będzie mniejsza niż wartość poniesionej przez Zamawiającego szkody.

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia wartości naliczonych kar umownych z wierzytelnością należną Wykonawcy. Oświadczenie w tym zakresie wymaga zachowania formy pisemnej.

Prezes Zarządu – Wojciech Machelski