

Malanów, dnia 14.02.2025r.

Gmina Malanów

Turecka 16

62-709 Malanów

.....

[nazwa zamawiającego, adres]

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 ul.
Parkowej w Malanowie

Numer referencyjny: RI.271.1.2025.EK

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Gmina Malanów, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytania:

1. W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym dotyczącym wymiany nawierzchni sztucznej trawy na obiekcie Orlik pn. RI.271.1.2025. EK Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 przy ul. Parkowej w Malanowie , zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia.
2. Dodatkowo, brak wymogu przedstawienia odpowiednich dokumentów jakościowych (np. certyfikatów potwierdzających zgodność z normami FIFA,PZH czy EN 15330) może skutkować wyborem produktu niespełniającego wymagań użytkowych i norm bezpieczeństwa dla sportowców
3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie nowoczesnych systemów trawiastych, takich jak trawa tkana, która charakteryzuje się: ekologiczną technologią – brak poliuretanu i SBR w składzie , co znacząco redukuje zanieczyszczenie środowiska, pełną możliwością recyklingu - produkt w całości nadaje się do odzysku, zgodnie z aktualnymi trendami zrównoważonego

budownictwa sportowego oraz nowymi regulacjami UE, wyjątkową trwałością – dzięki innowacyjnej metodzie tkania, co zapewnia dłuższą żywotność i niższe koszty eksploatacji w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań.

4. Prosimy o doprecyzowanie kryteriów technicznych oraz potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza rozwiązania zgodne z poniższymi standardami?

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej:

1. Trawa tkana o wysokości od 45 mm do 50 mm, spełniająca wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf (manual 2015). Tkanie to metoda jednoczesnego zaplatania osnowy, wątku i włókien runa w jeden produkt, na tym samym krośnie, w tym samym czasie.
2. Wypełnienie: piasek kwarcowy oraz granulát EPDM z recydingu,
3. Dtex pęczka – min. 12.000,
4. Grubość włókna – min. 300 μ m,
5. Ilość pęczków – min. 10.000/m²,
6. Masa runa – min. 1 600 g/m²,
7. Siła wyrywania pęczka - min. 70 N
8. Przepuszczalność wody w trawie: minimum 6000 mm/
9. Rodzaj włókna: Polietylenowe, monofilamentowe. W jednym pęczku minimum trzy różne rodzaje przekrojów poprzecznych włókien.
10. Podkład trawy : w całości wykonana z PE (polietylen) i PP (polipropylen) – 100 % poliolefinowy,
11. Nie dopuszcza się zastosowania w trawie warstwy lateksu z użyciem butadienu lub poliuretanu,
12. Kolor nawierzchni: zielony w trzech różnych odcieniach,
13. Linie do piłki nożnej wklejane w nawierzchnie

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad 1. Zamawiający wymaga spełnienia następujących parametrów technicznych:

- skład chemiczny włókna: 100 % polietylen,
- kolor: min. 2 odcienie zielonego,
- ciężar włókna: min. 11 000 Dtex,
- gęstość trawy: min. 97 000 włókien/m²,

- rodzaj i przekrój włókien: włókno monofilowe z wtopionym rdzeniem wzmacniającym zapewniającym sztywność włókna. Warstwa podkładowa z części włókien, wplecionych na siatkę (tkaninę) z tworzywa sztucznego i razem z siatką zatopiona w lateksowej warstwie podkładowej. Warstwa czarna z szorstką Fakturą: grubość to min. 2 mm,
- trawa ułożona na podkładzie amortyzującym (z drenażem) o grubości min. 10–12 mm,
- wysokość włókien: min 40 mm, max 50 mm,
- wypełnienie sztucznej trawy: piasek kwarcowy oraz granulat gumowy EPDM w ilości określonej przez producenta nawierzchni,
- linie do piłki nożnej wklejone w nawierzchnię.

Ad 2. Zamawiający na podstawie punktu 8.4 SWZ wezwie Oferenta do złożenia oświadczeń o spełnieniu minimalnych wymagań parametrów technicznych zamówienia.

Ad 3. Zamawiający nie wymaga.

Ad 4. Minimalne wymagania wskazane w punkcie 1 odpowiedzi.