



- UWAGA:
1. RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCEGO WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE ROBÓT WYKONAWCZYCH I DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH WARUNKÓW ZACHOWUJĄC MIN. ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU 1,6m ppt.
 2. W MIEJSCU SKRZYŻOWAŃ Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM PRACE PROWADZIĆ Z NALEŻYTĄ OSTROŻNOŚCIĄ, WYKONAĆ RĘCZNE ODKRYWKI ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA
- W3 – OZNACZENIE WĘZŁÓW

INWESTOR:	Rysunek nr 4
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.	SKALA x=1:500, y=1:100
ul. B. Prusa 66, 07-300 Ostrow Mazowiecka	
OBIEKT: Sieć wodociągowa	
ADRES: 07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. Motkńska dz. grod. nr 4413, 3865/1.	
NAZWA RYSUNKU: Profil podłużny	
OPRACOWAŁ:	PODPIS:
mgr inż. Tomasz Tymński - proj.	MAZ0266/PWOS/10
mgr inż. Adam Łępicki - spr.	MAZ0424/PWBS/15
Data opracowania	Październik 2017 rok