

Ostrów Mazowiecka, dnia 12 grudnia 2017r.

ZNS.472.10.2017.AK

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2, lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1261), po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przy piśmie z dnia 05.12.2017r. przez Pana Tomasza Tymińskiego 07-410 Ostrołęka, ul. Platynowa 20a, pełnomocnika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 627 na działkach nr ewid. 4413 i 3865/1 ul. Małkińska w Ostrowi Mazowieckiej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej

u z g a d n i a

projekt budowlany budowy sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 627 na działkach nr ewid. 4413 i 3865/1 ul. Małkińska w Ostrowi Mazowieckiej.

U z a s a d n i e n i e

Pan Tomasz Tymiński działając, jako pełnomocnik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej o uzgodnienie projektu budowlanego dla w/w inwestycji opracowanego w październiku 2017r. przez Firmę Usługi Projektowo – Inwestycyjne mgr inż. Tomasz Tymiński 07-409 Ostrołęka, ul. Platynowa 20a.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji inwestycja obejmuje przejście poprzeczne sieci wodociągowej w ul. Małkińskiej – w pasie drogi wojewódzkiej nr 627 w Ostrowi Mazowieckiej metodą bezwykopową.

Zakres opracowania obejmuje budowę sieci wodociągowej o łącznej długości 42,80m z rur PE o średnicy Ø110mm w rurze ochronnej PEHD o długości 41,50m i średnicy Ø250mm. Sieć zostanie posadowiona na głębokości min. 1,6m.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej uzgodnił w/w dokumentację.

Otrzymuje:

- ① Pełnomocnik Pan Tomasz Tymiński
07-410 Ostrołęka
ul. Platynowa 20a
Reprezentujący:
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
2. PSSE-HKN w/m
3. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ostrowi Mazowieckiej

Tomasz Liwartowski