

| Numer<br>drzwi na<br>planie | PIĘTRO     | klasa<br>ogniowa<br>EI30/EI60 | proponowane<br>skrzydła | przeszklenie<br>(bierne s. do<br>40cm ma być<br>pełne) | samootwiera<br>nie/czujka<br>ruchu,<br>przycisk<br>klawiszowy | belka<br>antypanic<br>zna | zamek<br>antypan<br>iczny | elektro<br>trzyma<br>cz | UWAGI                         | KOMENTARZE                           |
|-----------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|--|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1                           | piwnica    | EI60                          | 30/120                  | Górne  | -   | -                         | -                         | x                       |                               |                                      |
| 2                           | piwnica    | EI30S                         | 30/120                  | Nie  | -   | -                         | -                         | -                       | drzwi na klatkę<br>schodową   |                                      |
| 3                           | piwnica    | EI60                          | 30/100                  | Nie  | -   | -                         | -                         | -                       |                               |                                      |
| 4                           | piwnica    | EI60                          | 30/120                  | Górne  | -   | x                         | -                         | x                       |                               |                                      |
| 9                           | piwnica    | EI30                          | 30/120                  | Nie  | -   | -                         | -                         | -                       | wentylatornia                 | stalowe, max kąt otwarcia 170        |
| 10                          | piwnica    | EI30S                         | 30/120                  | Nie  | -   | -                         | -                         | -                       | drzwi na klatkę<br>schodową   |                                      |
| 11                          | piwnica    | EI30                          | 30/120                  | Górne  | -   | -                         | -                         | x                       | drzwi do przedsionka<br>windy |                                      |
| 12                          | piwnica    | EI30S                         | 30/120                  | Górne  | -   | -                         | -                         | x                       |                               |                                      |
| 12a                         | piwnica    | EI30S                         | 30/120                  | Górne  | -   | -                         | -                         | x                       | jest sam otwór                |                                      |
| 13                          | piwnica    | EI30                          | 30/120                  | Nie  | -   | -                         | -                         | -                       |                               | stalowe, max kąt otwarcia 170        |
| 14                          | piwnica    | EI30                          | 30/120                  | Nie  | -   | -                         | -                         | -                       |                               | stalowe, max kąt otwarcia 170        |
| 15                          | piwnica    | EI60                          | 30/120                  | Górne  | -   | -                         | -                         | x                       |                               |                                      |
| 16                          | piwnica    | EI60                          | 30/120                  | nie  | -   | -                         | -                         | -                       |                               | stalowe, max kąt otwarcia 170        |
| 17                          | piwnica    | EI30S                         | 30/120                  | Nie  | -   | -                         | -                         | -                       | schodową                      |                                      |
| 18                          | piwnica    | EI60                          | 30/120                  | Nie  | -   | -                         | -                         | -                       |                               |                                      |
| 20                          | parter     | EI30S                         | 30/120                  | Nie  | -   | -                         | -                         | -                       | schodową                      |                                      |
| 21                          | parter     | EI60                          | 90                      | Nie  | -   | -                         | -                         | -                       |                               |                                      |
| 22                          | parter     | EI60                          | 90                      | Nie  | -   | -                         | -                         | -                       |                               |                                      |
| 25                          | parter     | EI60                          | 100                     | Nie  | -   | -                         | -                         | -                       |                               |                                      |
| 32                          | I piętro   | EI30S                         | 30/120                  | Nie  | -   | -                         | -                         | -                       | schodową                      |                                      |
| 33                          | I piętro   | EI60                          | 30/120                  | Górne  | -   | x                         | -                         | x                       |                               | max kąt otwarcia 170                 |
| 40                          | II piętro  | EI60                          | 30/120                  | Nie  | -   | -                         | -                         | -                       |                               |                                      |
| 41                          | II piętro  | EI30S                         | 30/120                  | Nie  | -   | -                         | -                         | -                       | schodową                      |                                      |
| 42                          | II piętro  | EI60                          | 90                      | Nie  | -   | -                         | -                         | -                       |                               |                                      |
| 43                          | II piętro  | EI60                          | 30/120                  | górne  | x   | x                         | -                         | -                       | blok operacyjny               | drzwi na czujkę ruchu                |
| 44                          | II piętro  | EI60                          | 90                      | Nie  | -   | -                         | -                         | -                       |                               |                                      |
| 51                          | III piętro | EI60                          | 90                      | Nie  | -   | -                         | -                         | -                       |                               |                                      |
| 52                          | III piętro | EI30S                         | 30/120                  | Nie  | -   | -                         | -                         | -                       | schodową                      |                                      |
| 53                          | III piętro | EI60                          | 30/120                  | Górne  | -   | x                         | -                         | -                       | wejście na oddział            | czynnym                              |
| 54                          | III piętro | EI60                          | 90                      | Nie  | -   | -                         | -                         | -                       | sekretariat medyczny          |                                      |
| 55                          | III piętro | EI30S                         | 30/120                  | Górne  | -   | x                         | -                         | -                       | wejście na oddział            | czynnym                              |
| 56                          | III piętro | EI30S                         | 30/120                  | Nie  | -   | -                         | -                         | -                       | schodową                      |                                      |
| 57                          | III piętro | EI30                          | 30/120                  | Górne  | -   | -                         | -                         | x                       | windy                         |                                      |
| 58                          | III piętro | EI30S                         | 30/120                  | Górne  | -   | x                         | -                         | -                       | wejście na oddział            | czynnym                              |
| 59                          | III piętro | EI60                          | 30/120                  | Górne  | -   | x                         | -                         | -                       | wejście na oddział            |                                      |
| 60                          | III piętro | EI30S                         | 30/120                  | Nie  | -   | x                         | -                         | -                       | schodową                      |                                      |
| 61                          | IV piętro  | EI60                          | 90                      | Nie  | -   | -                         | -                         | -                       | pokój anestezjologów          |                                      |
| 62                          | IV piętro  | EI30S                         | 30/120                  | Nie  | -   | -                         | -                         | -                       | wejście na klatkę schodową    |                                      |
| 63                          | IV piętro  | EI60                          | 30/120                  | Górne  | -   | x                         | -                         | -                       | wejście na oddział            | czynnym                              |
| 64                          | IV piętro  | EI60                          | 90                      | Nie  | -   | -                         | -                         | -                       | sekretariat medyczny          |                                      |
| 65                          | IV piętro  | EI30S                         | 30/120                  | Górne  | -   | x                         | -                         | -                       | wejście na oddział            | czynnym                              |
| 66                          | IV piętro  | EI60                          | 100                     | nie  | -   | -                         | -                         | -                       |                               |                                      |
| 67                          | IV piętro  | EI30S                         | 30/120                  | Nie  | -   | -                         | -                         | -                       | wejście na klatkę schodową    |                                      |
| 68                          | IV piętro  | EI30                          | 30/120                  | Górne  | -   | -                         | -                         | -                       | windy                         |                                      |
| 69                          | IV piętro  | EI30                          | 30/120                  | Górne  | -   | x                         | -                         | -                       | wejście na oddział            | czynnym                              |
| 70                          | IV piętro  | EI60                          | 30/120                  | Górne  | -   | x                         | -                         | -                       | wejście na oddział            | czynnym                              |
| 71                          | IV piętro  | EI30S                         | 30/120                  | Górne  | -   | -                         | -                         | -                       | wejście na klatkę schodową    |                                      |
| 72                          | V piętro   | EI30S                         | 30/120                  | Nie  | -   | -                         | -                         | -                       | wejście na klatkę schodową    |                                      |
| 73                          | V piętro   | EI60                          | 30/120                  | Górne  | -   | x                         | -                         | -                       | wejście na oddział            | czynnym                              |
| 74                          | V piętro   | EI60                          | 90                      | Nie  | -   | -                         | -                         | -                       | sekretariat medyczny          |                                      |
| 75                          | V piętro   | EI30S                         | 30/120                  | Górne  | -   | x                         | -                         | -                       | wejście na oddział            | antypanik w skrzydle czynnym         |
| 76                          | V piętro   | EI30S                         | 30/120                  | Nie  | -   | -                         | -                         | -                       | schodową                      |                                      |
| 77                          | V piętro   | EI30                          | 30/120                  | Górne  | -   | x                         | -                         | -                       | wejście na oddział            | czynnym                              |
| 78                          | V piętro   | EI30                          | 30/120                  | Górne  | -   | -                         | -                         | x                       | windy                         | obecnie sam otwór                    |
| 79                          | V piętro   | EI60                          | 30/120                  | Górne  | -   | x                         | -                         | -                       | wejście na oddział            | czynnym                              |
| 80                          | V piętro   | EI30S                         | 30/120                  | Nie  | -   | -                         | -                         | -                       | schodową                      |                                      |
| 81                          | VI piętro  | EI30S                         | 30/120                  | Nie  | -   | -                         | -                         | -                       | schodową                      |                                      |
| 82                          | VI piętro  | EI60                          | 90                      | Nie  | -   | -                         | -                         | -                       | magazynek                     |                                      |
| 83                          | VI piętro  | EI60                          | 30/120                  | Górne  | x   | x                         | -                         | -                       | porodowy                      | wejście na czujkę ruchu              |
| 84                          | VI piętro  | EI60                          | 90                      | Nie  | -   | -                         | -                         | -                       | sekretariat medyczny          |                                      |
| 85                          | VI piętro  | EI30S                         | 30/120                  | Górne  | x   | x                         | -                         | -                       | Porodowy                      | dotożenia uszczelki dymoszczelności. |
| 88                          | VI piętro  | EI60                          | 90                      | Nie  | -   | -                         | -                         | -                       | pokój lekarzy                 |                                      |
| 91                          | VI piętro  | EI60                          | 95                      | Nie  | -   | -                         | -                         | -                       | wejście na strych             | max kąt otwarcia 170                 |
| 93                          | VII piętro | EI30S                         | 100                     | Nie  | -   | -                         | -                         | -                       | schodową                      | drzwi stalowe, max kąt otwarcia 170  |
| 94                          | VII piętro | EI30S                         | 95                      | Nie  | -   | -                         | -                         | -                       | Drzwi tech. 95x130            | max kąt otwarcia 170                 |
| 97                          | VII piętro | EI60                          | 100                     | Nie  | -   | -                         | -                         | -                       | drzwi do maszynowni           | drzwi stalowe, max kąt otwarcia 170  |
| 98                          | VII piętro | EI60                          | 115                     | Nie  | -   | -                         | -                         | -                       | wyjście na dach               | kąt otwarcia 170                     |

|     |            |      |     |     |   |   |   |   |                         |                                     |
|-----|------------|------|-----|-----|---|---|---|---|-------------------------|-------------------------------------|
| 99  | VII piętro | EI60 | 100 | Nie | - | - | - | - | drzwi techniczne strych | max kąt otwarcia 170                |
| 100 | VII piętro | EI60 | 100 | Nie | - | - | - | - | drzwi do maszynowni     | drzwi stalowe, max kąt otwarcia 170 |
| 101 | VII piętro | EI60 | 115 | Nie | - | - | - | - | wyjście na dach         | otwarcia 170                        |
| 102 | VII piętro | EI60 | 95  | Nie | - | - | - | - | przestrzeń techniczna   | kąt otwarcia 170                    |

**LEGENDA do budynku A**

jeśli nie ma informacji o rodzaju materiału (aluminiowe, stalowe) to oznacza, że drzwi mają być aluminiowe

Sposób zamontowania drzwi musi być uzgodniony z Zamawiającym ( drzwi lewe, prawe, kąt otwarcia).

jest sam otwór- to oznacza konieczność obudowania otworu wokół drzwi według wymaganej klasy odpornosci ogniowej

**budynek B**

|    |           |  |           |     |  |  |  |   |            |  |
|----|-----------|--|-----------|-----|--|--|--|---|------------|--|
| 1b | I piętro  |  | 1340x1120 | tak |  |  |  | x | aluminiowe | modernizacja istniejącego okna p.poż w dwóch pomieszczeniach |
| 2b | II pietro |  | 1340x1120 | tak |  |  |  | x | aluminiowe | modernizacja istniejącego okna p.poż w dwóch pomieszczeniach |

**LEGENDA do budynku B**

napowietrzanie klatek odbywać się będzie samoczynne otwieranie drzwi na poziomie parteru. Obecnie jest sterowane ręcznie. Należy przerobić

w oknach technicznych p.poż. na I i II piętrze wykonać skrzydło otwierane

