



**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC
11 – 200 Bartoszyce, Dąbrowa 56A**

Tel/fax 089 764 20 02

www.zdpdabrowa.pl

https://bipsbartoszyce.warmia.mazury.pl/

e-mail: przetargi@zdpdabrowa.pl

NIP 743-16-46-963 REGON 510750580

ZDP-DT.3430.2.2024

Dąbrowa, dnia 5 marca 2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.) pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Bartoszyce i gminy Górowo Iławeckie”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), informuję, iż w dniu 1 marca 2024r. do Zamawiającego wpłynęły pytania następującej treści:

Przebudowa DP 1392N Bartoszyce-Szylina-Smolanka w msc. Wirwilty

PYTANIE 1

Czy Zamawiający potwierdza, że Inwestycja obejmuje jedynie usunięcie karp po wyciętych drzewach bez wycinka całych drzew?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 2

Czy w ramach pozycji usunięcia karp po wycince drzew należy również przewidzieć ich utylizację czy należy je odwieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ

W wycenie należy ująć utylizację usuniętych karp.

PYTANIE 3

W miejscu zaniżonego krawężnika pomiędzy fragmentami zaprojektowanego chodnika po obu stronach drogi brak wrysowanego przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie przedmiaru robót o ww. oznakowanie wraz z podaniem ilości.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że projekt nie przewiduje przejścia dla pieszych a jedynie przejście sugerowane nie wymagające wykonania oznakowania, które mieści się w definicji urządzenia alternatywnego do przekraczania drogi przez pieszych określonej w §34 ust. 4 Rozporządzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518).

PYTANIE 4

W przedmiarze występuje pozycja „Wykonanie nasadzeń zastępczych” w ilości 135 sztuk. Czy Zamawiający posiada decyzję, w której zostały określone gatunki, obwody oraz miejsce nasadzenia ewentualnych nowych drzew?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew. Zamawiający posiada decyzję na zniszczenie siedlisk porostów chronionych, która zakłada wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości nie mniejszej niż 69 szt., oraz wskazuje następujące gatunki drzew do nasadzeń: lipa drobnolistna *Tilia cordata*, klon zwyczajny *Acer platanoides*, grab pospolity *Carpinus betulus*, dąb szypułkowy o obwodzie min. 8 cm mierzonej na wysokości 1 m.

W związku z powyższym do wyceny należy przyjąć wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości zgodnej z przedmiarem gatunku i obwodzie jak wyżej.

PYTANIE 5

W przedmiarze występuje pozycja wykonania i montażu tablic pamiątkowych. Zwracamy się z prośbą o określenie wymiarów i wzoru tablicy.

ODPOWIEDŹ

Na stronie 8 i 9 „Opisu przedmiotu zamówienia” – załącznik nr 1 do SWZ Zamawiający szczegółowo określił wymagania odnośnie tablic informacyjnych i pamiątkowych.

WYMAGANIA INFORMACYJNE

1. Wykonawca w ramach realizacji inwestycji zobowiązany jest wykonać i zamontować tablice informacyjne i tablice pamiątkowe. Minimalny rozmiar tablicy wynosi 180 x 120 cm. Tablice należy wykonać z blachy ocynkowanej giętej z podwójnie zawiniętą krawędzią. Każdą tablicę należy zamontować na 2 metalowych słupkach o średnicy 50 mm każdy, wykonanych ze stali ocynkowanej ogniowo lub aluminium, pomalowanych farbą antykorozyjną na kolor szary,
2. Tablice informacyjne należy ustawić w momencie rozpoczęcia prac budowlanych.
3. Wykonawca zobowiązany ustawić po 2 tablice (na odcinku początkowym i końcowym każdego odcinka drogi przewidzianego do realizacji).

Do ustawienia należy wybrać dobrze widoczne miejsce, mając jednak na uwadze, żeby tablica nie rozpraszała kierujących i nie ograniczała widoczności na drodze.

4. Przed montażem projekt tablic Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego,
5. Wysokość umieszczenia tablicy min. 2,2 m od poziomu terenu do dolnej krawędzi płyty.

6. Wszystkie elementy tablic muszą być wykonane z materiałów gwarantujących trwałość i niezmienną kolorystykę przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji inwestycji, odpornych na czynniki atmosferyczne (w szczególności na obciążenie wiatrem), promieniowanie UV, uszkodzenia oraz odpornych na korozję lub odpowiednio zabezpieczonych antykorozyjne,
7. Wykonawca winien dbać o stan techniczny tablic informacyjnych w trakcie prowadzenia robót.
8. Po realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia 2 tablic pamiątkowych (wymiar minimalny – 180 x 120 cm) jednostronnych. Wykonane na etapie początkowym robót budowlanych tablice informacyjne mogą pełnić rolę tablic pamiątkowych pod warunkiem zachowania wszelkich wymagań zawartych w wytycznych oraz że nie zostaną zniszczone (tj. pocięte, porysowane, nie utracą trwałości kolorystyki itp.) w czasie prowadzenia robót.

Wykonawca winien dbać o stan techniczny tablic informacyjnych w trakcie prowadzenia robót.

9. Tablice należy wykonać i ustawić zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie <https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne>

Wytyczne dotyczące wyglądu i ustawienia tablic informacyjnych dla zadań powiatowych i gminnych realizowanych z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wzór tablicy informacyjnej:



- „nazwa funduszu” - należy wpisać **Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg**.
- „nazwa zadania” - należy umieścić nazwę zadania, na które uzyskano dofinansowanie

W celu realizacji obowiązku informacyjnego określonego w art. 38 ust. 1 i ust. 1a ustawy z 23 października 2018 r. (tekst. Jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 505 ze zm.) o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg - Minister Infrastruktury wskazuje, że należy odpowiednio stosować przepisy art. 35a i art. 35d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Pełna treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. 2021 poz. 953) dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sekcji Działania Informacyjne/Materiały - <https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne>.

Przepisy rozporządzenia należy stosować zarówno w odniesieniu do tablic informacyjnych, jak i informacji na stronie internetowej beneficjenta.

Wzory tablic (w formacie PDF i EPS*) umieszczone są na wyżej wymienionej stronie internetowej w sekcji Działania Informacyjne/Materiały/Wzory tablic informacyjnych dotyczących zadania finansowanego lub dofinansowanego z państwowych funduszy celowych.

* Użyty w projekcie tablicy font Poppins można pobrać pod adresem: <https://fonts.adobe.com/fonts/poppins>.

PYTANIE 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie na przepusty pod zjazdami rur polietylenowych (PP) o wytrzymałości nie gorszej niż w SST?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PP pod warunkiem, że aproba techniczna dopuszcza stosownie ich w budownictwie komunikacyjnym i ich wytrzymałość będzie nie gorsza niż w SST.

PYTANIE 7

Czy Zamawiający zezwoli na całkowite zamknięcie remontowanego odcinka drogi przy uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz wprowadzeniu odpowiedniego oznakowania?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że zezwoli na całkowite zamknięcie przebudowywanego odcinka pod warunkiem uzyskania wszystkich wymaganych uzgodnień oraz wprowadzeniu odpowiedniego oznakowania a także utrzymywania wyznaczonego objazdu. W innym przypadku całkowite zamknięcie odcinka możliwe jest na czas wykonywania robót. Po zakończeniu wykonywania robót na działce roboczej należy przywrócić możliwość poruszania się przebudowywanym odcinkiem.

Przebudowa DP 1515N Robity-Kandyty-Worławki na odcinku Sagnity-Lipniki

PYTANIE 1

W przedmiarze występuje pozycja „Wykonanie w-wy odcinającej z geowłókniny separacyjnej – jezdnia” w ilości 5989,90m². Zwracamy się z prośbą o załączenie SST dotyczącej ww. pozycji lub podanie parametrów geowłókniny, którą należy wycenić.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający załącza SST dotyczące wykonania warstwy odcinającej.

PYTANIE 2

W przedmiarze występuje pozycja „Wykonanie nasadzeń zastępczych” w ilości 12 sztuk. Czy Zamawiający posiada decyzję, w której zostały określone gatunki, obwód oraz miejsce drzew przeznaczonych do zasadzenia?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający posiada decyzję zezwalającą na usunięcie drzew, która zakłada wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości nie mniejszej niż 12 szt. drzew oraz wskazuje następujące gatunki drzew do nasadzeń: lipa drobnolistna *Tilia cordata*, klon pospolity *Acer platanoides*, klon jawor *Acer pseudoplatanus*, jesion wyniosły *Fraxinus excelsior*, dąb szypułkowy *Quercus robur*, dąb bezszypułkowy *Quercus petraea*, grab pospolity *Carpinus betulus* o wysokości minimum 1,5 m.

Nasadzeń zastępczych należy dokonać w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1515N lub w miejscu, gdzie umożliwiają to warunki terenowe na obszarze gminy Górowo Iławeckie

W związku z powyższym do wyceny należy przyjąć wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości zgodnej z przedmiarem oraz gatunku i wysokości jak wyżej.

PYTANIE 3

W przedmiarze występuje pozycja „Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych” w ilości 2 sztuk. Zwracamy się z prośbą o podanie wymiarów tablic oraz jej przedstawienie jej wzoru.

ODPOWIEDŹ

Na stronie 8 i 9 „Opisu przedmiotu zamówienia” – załącznik nr 1 do SWZ Zamawiający szczegółowo określił wymagania odnośnie tablic informacyjnych i pamiątkowych.

WYMAGANIA INFORMACYJNE

10. Wykonawca w ramach realizacji inwestycji zobowiązany jest wykonać i zamontować tablice informacyjne i tablice pamiątkowe. Minimalny rozmiar tablicy wynosi 180 x 120 cm. Tablice należy wykonać z blachy ocynkowanej giętej z podwójnie zawiniętą krawędzią. Każdą tablicę należy zamontować na 2 metalowych słupkach o średnicy 50 mm każdy, wykonanych ze stali ocynkowanej ogniowo lub aluminium, pomalowanych farbą antykorozyjną na kolor szary,
11. Tablice informacyjne należy ustawić w momencie rozpoczęcia prac budowlanych.
12. Wykonawca zobowiązany ustawić po 2 tablice (na odcinku początkowym i końcowym każdego odcinka drogi przewidzianego do realizacji).

Do ustawienia należy wybrać dobrze widoczne miejsce, mając jednak na uwadze, żeby tablica nie rozpraszała kierujących i nie ograniczała widoczności na drodze.

13. Przed montażem projekt tablic Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego,
14. Wysokość umieszczenia tablicy min. 2,2 m od poziomu terenu do dolnej krawędzi płyty.

15. Wszystkie elementy tablic muszą być wykonane z materiałów gwarantujących trwałość i niezmienną kolorystykę przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji inwestycji, odpornych na czynniki atmosferyczne (w szczególności na obciążenie wiatrem), promieniowanie UV, uszkodzenia oraz odpornych na korozję lub odpowiednio zabezpieczonych antykorozyjne,
16. Wykonawca winien dbać o stan techniczny tablic informacyjnych w trakcie prowadzenia robót.
17. Po realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia 2 tablic pamiątkowych (wymiar minimalny – 180 x 120 cm) jednostronnych. Wykonane na etapie początkowym robót budowlanych tablice informacyjne mogą pełnić rolę tablic pamiątkowych pod warunkiem zachowania wszelkich wymagań zawartych w wytycznych oraz że nie zostaną zniszczone (tj. pogięte, porysowane, nie utracą trwałości kolorystyki itp.) w czasie prowadzenia robót.

Wykonawca winien dbać o stan techniczny tablic informacyjnych w trakcie prowadzenia robót.

18. Tablice należy wykonać i ustawić zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie <https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne>

Wytyczne dotyczące wyglądu i ustawienia tablic informacyjnych dla zadań powiatowych i gminnych realizowanych z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wzór tablicy informacyjnej:



- „nazwa funduszu” - należy wpisać **Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg**.
- „nazwa zadania” - należy umieścić nazwę zadania, na które uzyskano dofinansowanie

W celu realizacji obowiązku informacyjnego określonego w art. 38 ust. 1 i ust. 1a ustawy z 23 października 2018 r. (tekst. Jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 505 ze zm.) o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg - Minister Infrastruktury wskazuje, że należy odpowiednio stosować przepisy art. 35a i art. 35d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Pełna treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. 2021 poz. 953) dostępna jest na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sekcji Działania Informacyjne/Materiały - <https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne>.

Przepisy rozporządzenia należy stosować zarówno w odniesieniu do tablic informacyjnych, jak i informacji na stronie internetowej beneficjenta.

Wzory tablic (w *formacie PDF i EPS**) umieszczone są na wyżej wymienionej stronie internetowej w sekcji Działania Informacyjne/Materiały/Wzory tablic informacyjnych dotyczących zadania finansowanego lub dofinansowanego z państwowych funduszy celowych.

* *Użyty w projekcie tablicy font Poppins można pobrać pod adresem: <https://fonts.adobe.com/fonts/poppins>.*

PYTANIE 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie pod zjazdami przepustów z rur polipropylenowych (PP) o wytrzymałości spełniającej wymagania SST?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PP pod warunkiem, że aprobata techniczna dopuszcza stosownie ich w budownictwie komunikacyjnym i ich wytrzymałość będzie nie gorsza niż w SST.

PYTANIE 5

W przedmiarze oznakowanie pionowe obejmuje 12 sztuk znaków, a zgodnie z załączonym PSOR do wykonania jest 14 sztuk. Zwracamy się z prośbą o korektę przedmiaru.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający koryguje przedmiar zgodnie z załączonym PSOR.

PYTANIE 6

Czy Zamawiający potwierdza, że w ramach Inwestycji w kosztach Wykonawcy nie należy uwzględniać wycinki drzew oraz usuwania karpin?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 7

Czy Zamawiający zezwoli na całkowite zamknięcie remontowanego odcinka drogi przy uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz wprowadzeniu odpowiedniego oznakowania?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że zezwoli na całkowite zamknięcie przebudowywanego odcinka pod warunkiem uzyskania wszystkich wymaganych uzgodnień oraz wprowadzeniu odpowiedniego oznakowania a także utrzymywania wyznaczonego objazdu. W innym przypadku całkowite zamknięcie odcinka możliwe jest na czas wykonywania robót. Po zakończeniu wykonywania

robót na działce roboczej należy przywrócić możliwość poruszania się przebudowywanym odcinkiem.

PYTANIE 8

Na rysunku PZT brak wrysowanego kanału technologicznego wraz ze studniami, który zgodnie z przedmiarem i opisem należy wycenić. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie PZT o kanał technologiczny.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie widzi konieczności uzupełniania PZT o kanał technologiczny. Kanał technologiczny ma być zlokalizowany na całej długości przebudowywanego odcinka drogi w miarę możliwości poza koroną drogi ale w granicy pasa drogowego. Ostateczna lokalizacja kanału zostanie określona przed jego wykonaniem.

Do wyceny należy przyjąć długość kanału i ilość studni określoną w Przedmiarze robót.