

Katowice dnia: 2020-11-25

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach  
Raciborska 37  
40-074 Katowice

Znak sprawy: ASP-DA-ZP-11-2020

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na " Wykonanie instalacji osuszania powietrza wraz z przeróbką ciepła technologicznego oraz wykonanie montażu klimatyzacji w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50" – znak sprawy ASP-DA-ZP-11-2020.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań, które wpłynęły w dniu 24.11.2020 r. wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Treść wspomnianej prośby jest następująca:

### Pytanie nr 1 (dotyczy zadania nr 1)

Czy kosztorys do zadania pierwszego musi być sporządzony w programie kosztorysowym, czy wystarczy wycena własna oparta o przedmiary (załącznik nr 9 i 10 do SIWZ)?

### Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby w zadaniu pierwszym Wykonawca sporządzał kosztorysy ofertowe w programie kosztorysowym, natomiast przedstawiona wycena musi zawierać treści wynikające z kosztorysu ofertowego tj.:

- liczbę porządkową, podstawę wyceny, opis pozycji - roboty, ilość jednostek obmiarowych, jednostki miary/obmiarowe, cenę jednostkową, wartość roboty oraz podsumowanie wszystkich wartości poszczególnych pozycji robót ujętych w kosztorysie;
- zawierać informacje o cenie robót budowlanych, których wykonania chce się podjąć Wykonawca, w oparciu o dokumentację techniczno-kosztorysową, w tym przedmiar robót.

**Pytanie nr 2 (dotyczy zadania nr 2):**

W Programie Funkcjonalno-Użytkowym (Załącznik nr 8 do SIWZ) zapisano że montaż instalacji freonowej należy przewidzieć w przestrzeni sufitów podwieszanych oraz częściowo w korytach elektroinstalacyjnych. Czy istnieje możliwość montażu przewodów tylko w zabudowanych korytach? Zmniejszyłoby to koszty rozbiórki i ponownego montażu sufitów podwieszanych.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Użytkowego Zamawiający wymaga aby prowadzone instalacje w minimalny sposób ingerowały wizualnie w przestrzeń budynku, w związku z czym Zamawiający podtrzymuje, że wymaga aby instalację freonową przewidzieć w przestrzeni sufitów podwieszanych oraz częściowo ( tam gdzie to konieczne) w korytach elektroinstalacyjnych.

**Pytanie nr 2 (dotyczy zadania nr 2)**

Jaka jest przestrzeń w sufitach podwieszanych w pokojach gościnnych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający udzielił na to pytanie odpowiedzi w informacji o zebraniu wykonawców z dnia 19.11.2020 r. – wysokość pomiędzy sufitem podwieszanym a stropem w pokojach gościnnych wynosi 1,47 m.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający

**REKTOR**  
  
**DR HAB. GRZEGORZ HANDEREK, PROF. ASP**