

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

PSJ PROJECT
ul. Krakowska 2/5
33 - 100 Kraków

Wasz znak:

Nasz znak: PSGKR.ZMSM.763.1153357.1.23

Kraków, 22.05.2023 r

Dot.: uzgodnienia zagospodarowania, względem istniejącej sieci gazowej, działek nr: 4906/5, 4908, 4909, 4910, 4911, 4912, 4915/4, 4916/11, 4907/4 w miejscowości Rabka - Zdrój, gm. Rabka - Zdrój.

W nawiązaniu do wniosku w sprawie jak wyżej informujemy, że przez teren działek o numerach: 4912, 4911, 4910, 4909, 4908 zlokalizowanych w rejonie ulicy Kilińskiego na terenie miejscowości Rabka - Zdrój przebiega, eksploatowana przez nasz Zakład, sieć gazowa średniego ciśnienia.

Wymieniona wyżej sieć gazowa wybudowana została przed rokiem 2001.

Szerokość strefy kontrolowanej dla tej sieci gazowej, w odniesieniu do różnego rodzaju obiektów terenowych, określona została w paragrafie 110 punkt 1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie” (opublikowanego w Dzienniku Ustaw RP z dnia 04 .06.2013 r, poz. 640).

Po zapoznaniu się z otrzymanymi materiałami wyrażamy zgodę na prowadzenie prac budowlanych związanych z realizacją nowego zagospodarowania działek nr: 4906/5, 4908, 4909, 4910, 4911, 4912, 4915/4, 4916/11, 4907/4 zlokalizowanych w rejonie ulicy Kilińskiego na terenie miejscowości Rabka - Zdrój, w pobliżu, a w szczególności w strefie kontrolowanej istniejących gazociągów, pod następującymi warunkami:

1. Należy zachować dotychczasowe przykrycie istniejących gazociągów pod projektowanymi powierzchniami utwardzonymi, przy czym odległość pionowa górnej ścianki istniejącej rury gazowej powinna być nie mniejsza niż:
 - 1,0 m od górnej części projektowanej powierzchni utwardzonej;
 - 0,5 m od dolnej części podbudowy z kruszywa projektowanej powierzchni utwardzonej.
2. Projektowana powierzchnia utwardzona nad istniejącym gazociągiem powinna być rozbierna i przepuszczalna dla gazu ziemnego.
3. W miejscach skrzyżowań trasy projektowanych przewodów: przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - z trasą istniejącego gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32 (na działce nr 4850/12), odległość pionowa pomiędzy skrajnymi krawędziami krzyżujących się przewodów powinna być nie mniejsza niż 0,2 m.
4. W miejscach skrzyżowań trasy projektowanych kabli elektroenergetycznych zasilających projektowane oświetlenie posesji - z trasą istniejącego gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63,

odległość pionowa pomiędzy skrajnymi krawędziami krzyżujących się przewodów powinna być nie mniejsza niż 0,2 m.

5. Widzimy za konieczne zamontowanie na projektowanym przewodzie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, w miejscu skrzyżowania trasy tego przewodu z trasą istniejącego gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32, rury osłonowej, szczelnej na obwodzie, której końce powinny być wyprowadzone z obu stron gazociągu na odległość 1,5 m, licząc prostopadłe do osi gazociągu.
6. W miejscu skrzyżowania trasy projektowanych przewodów sieci ciepłowniczej z trasą istniejącego gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 (na granicy działek nr: 4911, 4912), odległość pionowa pomiędzy skrajnymi krawędziami krzyżujących się przewodów powinna być nie mniejsza niż 0,4 m.

Wszelkie prace budowlane związane z realizacją nowego zagospodarowania działek nr: 4906/5, 4908, 4909, 4910, 4911, 4912, 4915/4, 4916/11, 4907/4 zlokalizowanych w rejonie ulicy Kilińskiego na terenie miejscowości Rabka - Zdrój, prowadzone w pobliżu istniejących gazociągów, należy wykonywać ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Wykonawcy tych prac powinni, z 14-sto dniowym wyprzedzeniem przed ich rozpoczęciem, zgłosić pisemnie do Gazowni w Nowym Targu (34 - 400 Nowy Targ ul. Ludźmierska 4) nadzór na pracami wykonywanymi w sąsiedztwie istniejącej sieci gazowej.

Za czynności związane z nadzorem i odbiorem prac Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie wystawi fakturę VAT.

Gazownia w Nowym Targu, na etapie wizji w terenie podczas nadzoru na pracami wykonywanymi w sąsiedztwie istniejącej sieci gazowej, zastrzega sobie możliwość dokonania korekty co formy i zakresu zabezpieczenia istniejących gazociągów.

Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejących gazociągów należy odnowić po zakończeniu robót.

W przypadku dalszej korespondencji dotyczącej przedmiotowej sprawy prosimy o powołanie się na znak i datę powyższego pisma.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33 - 100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce „o nas”.

Z poważaniem:

KIEROWNIK
Dział Zarządzania
Majątkiem Sieciowym

Andrzej Dymacz

Otrzymują:

- 1 x Adresat + zwrot zał.
- 1x Gazownia w Nowym Targu
- 1 x ZMSM a/a

Sprawę prowadzi: Stefan Kuźniarski tel. 12 6281 254
e-mail: stefan.kuzniarski@psgaz.pl
ZMSM Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień