

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



*P. Koszarek 17.03.2022r.
do real. Ziemi kocz.*

URZĄD MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji

Wpłynęło: 17.03.2022
L.dz. 618 *dy*

Kędzierzyn-Koźle, 2022-03-07

OSR-IUC.7012.6.2022.DK

Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji w mieście

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 28.02.2022 r. (data wpływu 01.03.2022 r.) Nr IRE-DS.7011.36.2021.AK, w sprawie wydania warunków technicznych w zakresie oświetlenia ulicznego dla zadania pn. „PT i budowa/przebudowa ul. Astrów”, poniżej przedstawiam stanowisko w sprawie.

WARUNKI TECHNICZNE

1. Ulica Astrów oświetlana jest latarniami gminnymi, w następujący sposób:
 - w sąsiedztwie budynków od 2 do 7 – znajdują się stosunkowo nowe latarnie, które nie wymagają modernizacji (zasilanie z szafki SOU-5322),
 - w sąsiedztwie budynków od 9 do 29 – brak oświetlenia,
 - w sąsiedztwie budynków od 20 do 33 – oświetlenie należy zmodernizować (zasilanie z szafki SOU-5364).
2. Projektowana instalacja winna uwzględniać rozwiązania oszczędnościowe obniżające zużycie energii elektrycznej.
3. Przy projektowaniu oświetlenia zaleca się dobór słupów aluminiowych anodowanych zabezpieczonych od dołu elastomerem do wysokości 25-35 cm oraz oprawy ze źródłem światła typu LED, wyposażone w zasilacz DALI lub 0-10V, z zabudowanym sterownikiem firmy APANET Green System lub PHILIPS oraz bezpłatnym dostępem do systemu sterowania, zarządzania i monitoringu oświetleniem na okres 10 lat od jego wdrożenia.
4. Słupy należy oznakować naklejkami odpornymi na czynniki atmosferyczne, na których nadrukowane będą cyfry koloru białego wys. 7 cm na niebieskim tle.
5. Proponowane rozwiązania techniczne, na etapie koncepcyjnym projektu, jak również jego wersję ostateczną, należy uzgodnić z tut. Energetykiem Miejskim.

Sprawę prowadzi: Daniel Kielkiewicz


Tel. 77 40 50 386

[Signature]
**ENERGETYK
MIEJSKI**
Daniel Kielkiewicz

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Załącznik do pisma nr OSR-IUC.7012.6.2022.DK



ENERGETYK
MIEJSKI
Daniel Kiełkiewicz



Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piromowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
tel. +48 77 40 50 388
fax +48 77 40 34 474
e-mail: osi@kedzierzynkozle.pl