

Załącznik nr 2 - Koordynacja przeciążeniowa

LP	Obiekt	ROZDZIELNICA	PRĄD OBLICZ.	PRĄD ZABEZP.	OBCIĄŻALNOŚĆ RZECZYWISTA	RODZAJ ZABEZPIECZENIA bezpieczni mocy, lub małowabaryt. -1 bezpieczni instalacyjny szybki -2 wyłącznik instalacyjny(S) - 3 wyłącznik samoczynny z termikiem - 4	WSPÓŁCZ. PRĄDU	PRĄD ZADZIAŁANIA	WARUNEK	WARUNEK
		NUMER ODBIORU	IB [A]	IN [A]	Iz [A]		ZADZIAŁANIA	I2 [A]	IB<IN<Iz	I2<1,45*Iz
1	OB. nr 1 - Przepompownia główna	W1	6,50	16,0	28	1	1,6	26	OK	OK
2	OB. nr 2 - Stacja zlewczą ścieków dowożonych	W2	2,38	10,0	28	1	1,6	16	OK	OK
3	OB. nr 4 – Stacja dmuchaw	W3	2,72	10,0	28	1	1,6	16	OK	OK
4	OB. nr 4.1 – Stacja dmuchaw	W4	4,75	10,0	28	1	1,6	16	OK	OK
5	OB. nr 6– osadnik wtórny	W5	1,36	6,0	28	1	1,6	10	OK	OK
6	OB. nr 8 – Komora pomiarowa	W6	0,30	6,0	28	1	1,6	10	OK	OK
7	Oświetlenie terenu	W7	1,20	6,0	28	1	1,6	10	OK	OK