



## Rozdzielnica naścienna

$P_i = 120\text{kW}$

$P_s = 99 \text{ kW}$

$I_b = 160A$

UWAGA:

Obwody oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zasilić z tych samych faz co oświetlenie podstawowe dla danych pomieszczeń.

Nazwa obiektu budowlanego:	Przedszkole wraz z pomieszczeniem dla seniora			
Adres obiektu budowlanego:	Mycielin, gmina Mycielín, działka nr 299/3 i 299/5			
Tytuł (nazwa) rysunku	Schemat Projektowanej Rozdzielnicy R1		Skala rysunku	-
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność:	Nr upr. bud.	Podpis i data	E09 12.2022
Projektant: branża: elektryczna	mgr inż. Adam Kurzawski Specjalność: instalacyjno-inżynierska	495/88/LW		
Sprawdzający: branża: elektryczna	mgr inż. Bartłomiej Pauś Specjalność: instalacyjna	WKP.0439/ POOE.16		
Opracował: branża: elektryczna	inż. Robert Sikora			