

Gmina i Miasto Odolanów

Rynek 11

63-430 Odolanów

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostosowanie budynków Szkoły Podstawowej w Tarchałach Wielkich, Szkoły Podstawowej w Raczycach oraz Szkoły Podstawowej w Uciechowie do wymagań ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej oraz postanowień KW PSP w Poznaniu.

Numer referencyjny: ZP.271.2.10.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Gmina i Miasto Odolanów**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2

Pytania dotyczą wszystkich 3 zadań.

1.W projektach w zestawieniu stolarki p.poż służacemu wydzieleniu pożarowemu klatek schodowych we wszystkich drzwiach przewidziano antypanik. Proszę o potwierdzenie tego wymogu i uszczegółowienie go, szczególnie w kontekście drzwi dwuskrzydłowych.

2. W ww drzwiach mają być elektrozamykacze. Proszę o potwierdzenie ile ma być elektrozamykaczy w drzwiach 2 skrz. czy na obu skrzydłach bo wiąże się z montażem RKZ o czym w opisie nie ma mowy.

3. Elektrozamykacze muszą być podłączone do odpowiedniej instalacji z odpowiednią centralą. Czy ta instalacja istnieje, gdyż w branży elektrycznej nie ma jej zaprojektowanej. Jeżeli nie istnieje czy w ramach postępowania należy ją wycenić, wykonać i podłączyć elektrozamykacze do niej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

- 1) Drzwi nie mają wymogu stosowaniu urządzeń antypanicznych.
- 2) Elektrozamykacze zaprojektowano dla skrzydeł czynnych drzwi dwuskrzydłowych.
- 3) Elektrozamykacze mają być podłączone do centrali oddymiania - instalacja projektowana zgodnie z projektem systemu oddymiania grawitacyjnego. Można zastosować przytoczone w zapytaniu rozwiązania w postaci elektrycznego systemu ryglującego w skrzydle biernym lub zamka elektrycznego.

Pytanie nr 3

W zadaniu nr1 (Tarchały) w projekcie oddymiania w pkt8 jest mowa o wyposażeniu 2 skrzydłowych drzwi wiatrołapu w siłowniki służące do napowietrzania. Na rzutach brak jest takowych drzwi. Proszę o doprecyzowanie tego zadania oraz szczegółowe wymagania dotyczące wyposażenia takowych drzwi- np w elektryczny system ryglujący w skrzydle biernym, zamek elektryczny lub inne rozwiązanie zwalniające rygiel zamka w skrzydle czynnym itd.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

- 1) Omyłka pisarska. W siłownik elektryczny należy wyposażyć jedynie skrzydło czynne drzwi wejściowych do budynku (oznaczenie Dz1).
- 2) Należy zastosować rozwiązanie pozwalające na skuteczne otwarcie się drzwi w wyniku zadziałania siłownika mechanicznego - z uwagi na kilka rozwiązań technicznych projektant nie narzuca konkretnego. Można zastosować przytoczone w zapytaniu rozwiązania w postaci elektrycznego systemu ryglującego w skrzydle biernym lub zamka elektrycznego.

Zamawiający