

ZUK 90/10/2021

**TECHNICZNA OBSŁUGA DROGOWNICTWA
„OT- DRÓG” inż. Czesław Gruchot
Ul. Strzelecka 98 B/2
63-400 Ostrów Wielkopolski**

Dotyczy: uzgodnienia planu sytuacyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 796389 P, ul. Brzozowej w Gliśnicy”.

Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie ul. Bartosza 7 informuje, iż w obrębie projektowanej przebudowy drogi istnieje sieć wodociągowa $\varnothing 90$ z PCW, przyłącza wodociągowe $\varnothing 40$, $\varnothing 32$ z PE.

Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie uzgadnia projekt przebudowy drogi **przy zachowaniu poniższych warunków** jakie należy zastosować do istniejącej sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych:

1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy dokładnie określić rzeczywisty przebieg sieci wodociągowej, przyłączy wodociągowych w terenie na podstawie aktualnych map geodezyjnych oraz poprzez wykonanie ręcznych wykopów poprzecznych.
2. Ewentualne koszty związane z regulacją wysokościową urządzeń uzbrojenia podziemnego infrastruktury wodociągowej pokryje Wykonawca.
3. Zastrzegamy 3 letni okres odpowiedzialności za szkody, które mogą wynikać na skutek zmiany naprężeń w gruncie na sieci wodociągowej, przyłączach wodociągowych. Wszelkie uszkodzenia infrastruktury wodociągowej wynikłe w trakcie realizacji przebudowy drogi z winy Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Wykonawcy.
4. Nadzór nad prowadzonymi robotami przy budowie będzie pełnił przedstawiciel Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie. Na 14 dni przed przystąpieniem do prac należy przesłać powiadomienie do Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie ul. Bartosza 7 na nadzór z podaniem:
 - nr uzgodnienia
 - imienia i nazwiska osoby odpowiadającej za wykonanie prac z ramienia wykonawcy
 - terminu rozpoczęcia prac
5. Uzgodnienie niniejsze traci ważność po upływie 2 lat od daty wystawienia.

KIEROWNIK
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
w Odolanowie
Anna Głowacz