



Centralę oddymiającą zasilić z rozdzielniцы urządzeń przeciwpożarowych.
Centralę zasilić przewodem HDGs 3x1.5mm2
Przewody układać pod tynkiem lub na tynki na certyfikowanych uchwytach.

Pracownia Projektowa arch. Mirosław GUDRA		
adres:	Siemionka 1 63-620 Trzcinica tel.691236234, email archt@op.pl	
Tytuł projektu:	"ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPÓSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI SZKÓŁY PODSTAWOWEJ nr 3 Z PRZEZNACZENIEM NA ŻŁOBEK"	
Adres Inwestycji:	UL Tysiąclecia dz. nr ew.898/1 63-600 Kępno	
Nazwa rysunku:	Instalacja oddymiania piętro	
Status projektu:	projekt techniczny	
projektant techniczny :	mgr inż. Piotr Walski	
nr upr.:	UAN 7342-78/94	
Data:	Skala rysunku:	Nr rys./str:
10-2023	1:100	5