

Brzeg, dnia 25 sierpnia 2023 r.

**Podmiot prowadzący postępowanie:  
Gmina Brzeg reprezentowana  
przez Burmistrza Brzegu  
ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg**

OR-IV.271.1.4.2023

## **WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA**

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE WYJAŚNIEN TREŚCI SWZ**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn. **„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,5 kWp na dachu budynku szatniowego przy ul. Korfantego 24 w Brzegu”**

Działając na podstawie **art. 284 ust. 2 i ust. 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, że w dniu 21-08-2023 r. wykonawca zwrócił się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ i udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

#### **Pytanie nr 1:**

Czy zamówienie obejmuje:

- wykonanie wewnętrznej, zalicznikowej linii zasilającej od ZK-93985 do ZK-R+PWP,
- zwiększenie przekroju kabla zasilającej tablicę TR.1,
- dobudowę aparatów wraz ze zmianą gabarytów tablicy TR.1,
- zasilanie pomp ciepła
- wykonanie instalacji odgromowej?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Odpowiadając na zapytanie informujemy, że przedmiotem zamówienia jest:

- montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu istniejącego budynku o mocy 49,5kWp jak na schemacie E2.4A,
- ułożenie na połaci dachowej koryt kablowych deklowanych, pełnych dla zapewnienia sprowadzenia okablowania DC do falownika,
- doposażenie wykonanej instalacji odgromowej o dwa zwody pionowe wysokie o wysokości 4mb, wraz z zapewnieniem odstępu izolacyjnego poprzez montaż na wykonanych zwodach poziomych niskich izolatorów wysokonapięciowych,

- doposażenie istniejącej tablicy TR.1 w obwód pozwalający na przyłączenie tablicy TPV, w postaci zabudowy rozłącznika bezpiecznikowego o podstawie 125A z wkładką gG 125A i odcinkiem wzl łączącym TR.

Pozostałe elementy instalacji elektrycznej wykonywane są przez generalnego wykonawcę inwestycji „Budowa kompleksu basenowego wraz z zapleczem sanitarnym przy ul. Korfantego w Brzegu”.

**Pytanie nr 2:**

Proszę o określenie rodzaju pokrycia dachu.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

W projekcie przewidziano membranę 1,5mm

- membrana dachowa PCV– Protan SE o gr 1,5 mm
- warstwę rozdzielającą – geowłóknina poliestrowa 200g/m<sup>2</sup>
- płytę OSB-3 o gr 22 mm.

**Zamawiający informuje, że odpowiedzi udzielone w ramach wyjaśnień stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców.**

**Termin składania ofert nie ulega zmianie.**

BURMISTRZ  
/-/ Jerzy Wrębiak