

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



ZP.271.1.87.2023.DM

Kędzierzyn-Koźle, dnia 28.12.2023 r.

WSZYSCY WYKONAWCY zainteresowani udziałem w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: **Przebudowa ul. Grabskiego w Kędzierzynie-Koźlu.**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (*t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm. - dalej ustawa Pzp*) odpowiada na pytania dotyczące treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 19 i 21 grudnia 2023r., oraz dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie:

Zestaw nr 2 z dnia 19.12.2023 r.

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do udostępnionej opinii geotechnicznej, z której wynika, iż na części jezdni pod warstwami bitumicznymi i podbudowy z kruszywa, znajduje się warstwa betonu, o której nie ma mowy zarówno w dokumentacji, jak i przedmiarze robót proszę, celem jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia, o informację na jakiej części zadania będzie do rozebrania i utylizacji podbudowa betonowa?

Odpowiedź 1:

Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania plik. pn. „*Przedmiar ul. Grabskiego br.drogowa - aktualizacja 28.12.2023*”.

W pierwotnej wersji - autor projektu - omyłkowo nie uwzględnił rozbiórki betonowej warstwy podbudowy w obrębie otworu geologicznego nr 3 – zlokalizowanego w ciągu ul. Grabskiego. Powierzchnia przeznaczona do rozbiórki wynosi 65m² (5m x 13m).

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający przewiduje, w przypadku niemożności określenia ilości betonu do rozebrania, celem uniknięcia dodatkowych kosztów, pozostawienie istniejącej warstwy betonowej?

Odpowiedź 2:

Beton kolidujący z nowoprojektowaną podbudową należy usunąć.

Zestaw nr 3 z dnia 21.12.2023r.

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie zapisu w SWZ (punkt 3.1 B) dotyczący zmian w ewidencji w tym podział i wydzielenie gruntu pod obiekty. Czy podział należy zrealizować a jeśli tak, to jakiej działki dotyczy.

Odpowiedź 1:

Przedmiotowe zadanie w zakresie wykonania obsługi geodezyjnej nie obejmuje zmian w ewidencji gruntów oraz podziału i wydzielenia gruntu pod obiekty. Dokonuje się tym samym korekty SWZ w tym zakresie.

Powyższa zmiana nie wymaga przedłużenia terminu składania ofert. Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia i zmiany jako stanowiące integralną część SWZ. Stanowisko Zamawiającego zostało przekazane wszystkim wykonawcom biorącym udział w postępowaniu poprzez zamieszczenie niniejszej informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych
Daniel Bul /-/