


----- zwód poziomy Ø8 FeZn

uziom szpilkowy

złącze kontrolne

----- uziom otokowy FeZn 30x4

<div><div></div><div>PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE INWESTYCJI BUDOWLANYCH ul. Gawrysia 6; 39-200 Dębica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl</div></div>			
Projekt: REMONT BUDYNKU OFICYNY DWORSKIEJ W SZERZYNACH			
Inwestor:	Gmina Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521		
Lokalizacja:	SZERZYNY, dz. nr ewid. 1212/11, obręb 0001 SZERZYNY		
Przedmiot rysunku:	INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIAJĄCA		Skala: 1:100
Projektował Nr uprawnień	inż. Paweł Piwowar uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej elektrycznej nr E-117/02	branża ELEKTRYCZNA	data: 09.2024r.
Sprawdził Nr uprawnień		branża ELEKTRYCZNA	
			Nr rys. E-3