



Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	
Opis	--	--	--	T0-1	T0-2	T0-3	T0-4	T0-5	
Moc [kW]/Prąd [A]	21,5/8,3	--	--	0,4	0,12	0,06	0	1,2	
Przewód	N2XH 5x16	--	--	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	Rezerwa	N2XH 3x2,5	
Nazwa obwodu	Zasilanie	Ochrona przepięciowa	Sygnalizacja obecności napięcia	Ośw.: ośw. parter	Ośw.: ośw. piwnicy	Ośw.: ośw. zewn.	Rezerwa	Gn. 230V: 1.1	



PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
ul. Gawrysia 6; 39-200 Dębica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl

Projekt:		REMONT BUDYNKU OFICYNY DWORSKIEJ W SZERZYNACH		
Inwestor:	Gmina Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521			
Lokalizacja:	SZERZYNY, dz. nr ewid. 1212/11, obręb 0001 SZERZYNY			
Przedmiot rysunku:	SCHEMAT TABLICY T0			Skala: -
Projektował Nr uprawnień	inż. Paweł Piwowar uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej elektrycznej nr E-117/02	branża		data: 09.2024r.
		ELEKTRYCZNA		
Sprawdził Nr uprawnień			branża	
		ELEKTRYCZNA		