


OZNACZENIA:

ZK
- złącze kontrolne


UWAGI:

- Instalację uziemienia ochronnego wykonać płaskownikami FeZn30x4 układanym n/t na wysokości 0,3m od podłoża.
- Instalację uziemienia ochronnego potączyć płaskownikami FeZn30x4 z uziemieniem instalacji odgromowej.
- Do instalacji uziemienia ochronnego przytączyć metalowe konstrukcje rozdzielnic i agregatu prądowórczego oraz metalowe elementy budowlane (ościeżnice, kons. kablowe).
- Bednarkę uziemienia ochronnego w miejscach widocznych pomalować w żółto-zielone pasy,
- Wartość rezystancji uziemienia ochronnego R \leq 10 Ω .



ERBUD-RZESZÓW Sp. z o.o.

Fredry 4/1, 35-959 Rzeszów, PL
tel.: 17 853 59 41, fax.: 17 859 00 79
email: rzeszow@erbud.pl, www: erbud.rzeszow.pl



**ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH
"KONZBUD"**

inż. Zbigniew Konopka

37-464 Stalowa Wola tel. kom.: 0 601 531 895
ul. Żurawia 23 e-mail: biuro@konzbud.pl
tel./fax: /015/8448440 http://www.konzbud.pl

Obiekt: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK
W NISKU. WRAZ Z BUDOWĄ ŁADOWISKA DLA HELIKOPTERÓW,
ROZDZIAŁ ENERGII, AGREGAT PRĄDOWÓRCZY, BUDYNEK AGREGATU
I MAGAZYN ODPADÓW MEDYCZNYCH - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Adres: UL. KOŚCIUSZKI 1, 37-400 NISKO
DZIAŁKA NR 1743/1, 1744/5, 1744/3, 1746, 1747, 1743/2

Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZOZ,
UL. KOŚCIUSZKI 1, 37-400 NISKO

Branża: ELEKTRYCZNA Stadium projektu: WYKONAWCZY

Projekt NR 36/07/2015		Nazwa rysunku PLAN INSTALACJI POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH			Skala: 1:50
PROJEKTOWAŁ	Imię Nazwisko	Nr. upraw.	Podpis	Data	
	inż. Adam Hara	230/TBG/94		09.2015	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Mariusz Rolek	PKK/0074/PROE/05		09.2015	
DATA MODYFIKACJI	09.2015				

Zastrzegam wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniany lub odstępiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy Z.U.B. KONZBUD w Stalowej Woli