


Schemat rozdzielnic RS



OZNACZENIA:

Q1, Q2, Q12, Q3, Q3A - Wyłącznik prądu typu In=1000A, 3-bieg +zabezp. elektroniczne + napęd silnikowy;

Q4 - Wyłącznik prądu In=630A, 3-bieg +zabezp. elektroniczn;

ND10 - Analizator parametrów sieci;

P1 - Przekładnik prądowy NN 1000/5A, kl.1, S=10VA, FS5;

P2 - Przekładnik prądowy NN 600/5A, kl.1, S=10VA, FS5;

		ERBUD-RZESZÓW Sp. z o.o. Fredry 47, 35-959 Rzeszów, PL tel.: 17 853 59 41, fax.: 17 859 00 79 email: rzeszow@erbud.pl, www: erbud.rzeszow.pl			
		ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANÝCH "KONZBUD" <i>inż. Zbigniew Konopka</i>			
37-464 Stalowa Wola ul. Żurawia 23 tel/fax: 015/8448440		tel kom: 0 601 531 895 e-mail: biuro@konzbud.pl http: //www.konzbud.pl			
Obiekt: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZPITALA POWIATOWEGO IM. PCK W NISKU WRAZ Z BUDOWA LADOWISKA DLA HELIKOPTEROW, ROZDZIAŁ ENERGII, AGREGAT PRADOTWORCZY, BUDYNEK AGREGATU I MAGAZYNÓW ODPADÓW MEDYCÝNYCH - INSTALACJE ELEKTRYCÝNE					
Adres:		UL. KOŚCIUSZKI 1, 37-400 NISKO			
DZIAŁKA NR		1743/1, 1744/5, 1744/3, 1746, 1747, 1743/2			
Inwestor:		SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ , UL. KOŚCIUSZKI 1, 37-400 NISKO			
Bronza:		Stadium projektu:			
ELEKTRYCÝNA		WYKONAWCÝZY			
Projekt NR 36/07/2015	Nazwa rysunku SCHEMAT INSTALACJI ROZDZIELNICA RS		Skala:		
PROJEKTOWAŁ:	Imię Nazwisko	Nr. upraw.	Podpis	Data	Nr. Rys.
	inż. Adam Hara	230/TBG/94		09.2015	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Mariusz Rolek	FIRMA/PODZ/RS		09.2015	
DATA MODYFIKACJI	09.2015		wer. 01/16		

Zastrzeżę się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, używany lub odstępiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy Z.U.B. KONZBUD w Stalowej Woli