



URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW

ul. Henryka Sienkiewicza 25

32-200 Miechów

www.miechow.eu

e-mail: gmina@miechow.eu

NIP 659 154 59 40

KBS O/ Miechów 17 8591 0007 0200 0013 8080 0008

tel.: 41 388 25 30, 41 388 25 00

fax: 41 388 25 39

Znak: DT.7230.946.2022

Miechów, dnia 17.11.2022 r.

SIM Małopolska Sp. z o.o.

ul. Rynek 16

32-800 Brzesko

Pełnomocnik:

Sylvia Pękała

ul. Krakowska 2/5

33-100 Tarnów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.11.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu 04.11.2022 r.) dot. wydania warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z projektowanej inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. o nr ewid. 1405/36 w miejscowości Miechów informuje, że istnieje możliwość odprowadzenia wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej kd 300, zlokalizowanej w dz. o nr ewid. 1423/22 – os. Parkowe w Miechowie pod następującymi warunkami:

- nie wymagane jest podczyszczenie wód opadowych z pości dachowej przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej, gdyż nie posiadają szkodliwych zanieczyszczeń,
- z terenu utwardzonego wymagane jest podczyszczanie wód opadowych z uwagi na występujące zanieczyszczenia w zakresie zawiesiny ogólnej i substancji ropopochodnych do parametrów zgodnych z obowiązującymi przepisami i wymogami,
- teren zlewni wykonać szczelnie ze spadkiem w kierunku projektowanych odwodnień zgodnie z obowiązującymi przepisami, tak aby zapobiec zalewaniu przyległych działek,
- nie dopuszcza się bezpośredniego odprowadzenia wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z terenu nieruchomości oznaczonej jako dz. nr ewid. 1405/39 (tj. terenów utwardzonych oraz dachów) należy przeprowadzić przez zaprojektowane doły chłonne, zbiornik/i retencyjny/e lub inne urządzenia, w których

gromadzona będzie woda opadowa z całego odwadnianego terenu nieruchomości dz. nr ewid. 1405/39,

- zastosować studnię kontrolną z pogłębieniem 0,3-0,5 m, zlokalizowaną na terenie inwestora jako ostatnia na ciągu kanalizacji,
- zrzut wody należy dostosować do średnicy kanalizacji deszczowej, tak aby zapewniona została odpowiednia przepustowość kanałów jednak nie więcej niż $Q-3,5 \text{ dm}^3/\text{s}$,
- **opracowany projekt kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w działkach gminnych należy uzgodnić z Gminą Miechów.**

Po zakończeniu robót z zakresu kanalizacji deszczowej, należy powiadomić tut. Urząd celem sprawdzenia wykonania zgodnie z wydanymi warunkami.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. arch. Andrzej Banaśkiewicz

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Sporządził: Agnieszka Ręczkowska, Referat Dróg, Transportu i Zamówień Publicznych, tel. 41-388-2626,
e-mail: areczkowska@miechow.eu