



**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W MIECHOWIE SP. Z O. O.**

UL. Raclawicka 41, 32-200 Miechów

NIP 6591547904, REGON 380162449, nr BDO 000123506

tel. +48 413831119, www.zwikmiechow.pl, e-mail: biuro@zwikmiechow.pl

KRS 0000733835, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy 9 898 000,00 zł

ZWIK/ 3063/2022

Miechów, dnia 06.12.2022

SIM MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.

Rynek 16

32-800 Brzesko

Pełnomocnik:

PSJ Projekt

Ul. Krakowska 2/5

33-100 Tarnów

Dot.: *Wydajności eksploatacyjnej istniejącej kotłowni – Os. Parkowe- Miechów*

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o.o., w odpowiedzi na zapytanie e-mail P. Szczepana Łukasika reprezentującego PSJ Projekt – Tarnów z dn. 30.11.2022r., w kontekście prowadzonej inwestycji budowlanej na dz. ewid. 1405/39 przez SIM Małopolska Sp. z o.o., po przeprowadzonej analizie technicznej informuje, że w obecnej konfiguracji istniejących urządzeń grzewczych i sanitarnych w kontenerowej kotłowni gazowej na Osiedlu Parkowym (Miechów, dz. ewid. nr 1404/15; obsługa bloków 5, 6, 10, 11, 12) nie ma możliwości zasilenia w CO i CWU projektowanego budynku mieszkalnego na dz. 1405/39 – tj. 79 lokali mieszkalnych. Z informacji z projektu budowlanego (załącznik nr 1/1 do decyzji starosty Miechowskiego znak: BA.0740.99.2013 z dn. 18.04.2013r.) – branży sanitarnej wynika, że docelowo istnieje możliwość rozbudowy obecnej kotłowni o dodatkowy kocioł kondensacyjny gazowy, dzięki czemu nastąpi podwyższenie parametrów bilansu ciepła do planowanej, pożądanej wartości 1590 kW (tj. 3 kotły x 530 kW). Aby układ mógł działać bez przeszkód konieczne będą również ponowne doборы pomp obiegowych instalacji kotłów, pomp obiegowych instalacji CO, zmiana naczynia przeponowego, zaworu bezpieczeństwa, filtroodmulnika oraz budowa dodatkowego komina.

PREZES ZARZADU

Paweł Witek

Otrzymują:

1. Adresat

2. A/a

Do wiadomości: UG Miechów, ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów