



## URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW

ul. Henryka Sienkiewicza 25

32-200 Miechów

[www.miechow.eu](http://www.miechow.eu)

e-mail: [gmina@miechow.eu](mailto:gmina@miechow.eu)

NIP 659 154 59 40

KBS O/ Miechów 17 8591 0007 0200 0013 8080 0008

tel.: 41 388 25 30, 41 388 25 00

fax: 41 388 25 39

Znak: DT.7230.1030.2022

Miechów, dnia 09.12.2022 r.

**SIM Małopolska Sp. z o.o.**

**ul. Rynek 16**

**32-800 Brzesko**

**Pełnomocnik:**

**Sylwia Pękala**

**ul. Krakowska 2/5**

**33-100 Tarnów**

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów określa następujące warunki dla umieszczenia odcinka sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej os. Parkowe, dz. nr ewid. 1423/22 oraz dz. nr ewid. 1423/66, do nieruchomości oznaczonej jako działki nr ewid. 1405/39 w miejscowości Miechów.

Odcinek sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej – os. Parkowe, należy wykonać w formie przewiertu sterowanego lub przepychu, sieci umieścić w rurze osłonowej, prostopadle do przewodu wodociągowego (lub pod kątem zbliżonym do kąta prostego), ułożyć na głębokości poniżej przemarzania gruntu, lecz nie mniejszej niż 1,1 m p.p.g.


Komorę przewiertową zlokalizowaną po wschodniej stronie drogi gminnej wykonać w dz. nr ewid. 1423/66. Po wykonaniu komory w terenie zielonym: wykop zasypać gruntem niewysadzinowym (piasek) zagęszczając warstwami co 20cm. Wierzchnią warstwę uzupełnić humusem i obsiać mieszanką traw. Po wykonaniu komory w terenie utwardzonym: wykop należy zasypać gruntem niewysadzinowym (piasek) zagęszczając warstwami co 20cm, konstrukcję nawierzchni należy odbudować zgodnie z obowiązującymi przepisami dla kategorii ruchu KR1.

Odcinek sieci w dz. nr ewid. 1423/66 należy wykonać w formie wykopu otwartego z późniejszym odtworzeniem istniejącego terenu, ułożyć na głębokości poniżej przemarzania gruntu, lecz nie mniejszej niż 1,1 m p.p.g. Wykop w terenie zielonym zasypać gruntem niewysadzinowym (piasek) zagęszczając warstwami co 20cm. Wierzchnią warstwę uzupełnić humusem i obsiać mieszanką traw. Wykopy w terenach utwardzonych (nawierzchni z płyt chodnikowych, kostki brukowej) zasypać gruntem niewysadzinowym (piasek) zagęszczając

warstwami co 20cm, wierzchnią warstwę uzupełnić poprzednim rodzajem nawierzchni. W przypadku uszkodzenia kostki i/lub krawężników betonowych oraz elementów ogrodzenia, należy je wymienić na nowe.

W przypadku kolizji w/w urządzeń z elementami pasa drogowego podczas przebudowy pasa drogowego Inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianych urządzeń na wniosek zarządcy drogi.

Okres ważności niniejszych warunków technicznych wynosi 3 lata od dnia ich wydania.

**ZASTĘPCA BURMISTRZA**  
  
*mgr inż. arch. Andrzej Banaśkiewicz*

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Sporządził: Agnieszka Ręczkowska, Referat Dróg, Transportu i Zamówień Publicznych, tel. 41-388-2626,  
e-mail: areczkowska@miechow.eu