

Do wszystkich Wykonawców

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na zadanie pn.: **Remont nawierzchni bitumicznej ul. 3 Maja w Ostrowi Mazowieckiej na odcinkach: od skrzyżowania z ul. Wileńską do skrzyżowania z ul. Księdza Jana Sobotki i ul. Grota Roweckiego oraz od skrzyżowania z ul. Pocztową do skrzyżowania z ul. Jagiellońską.**

Treść zapytań i stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:

1. Prosimy o podanie uziarnienia mieszanki asfaltowej oraz rodzaj lepiszcza zaprojektowanej dla warstwy wyrównującej oraz warstwy ścieralnej. Informacje te nie zostały podane w żadnym dokumencie oraz przedmiarze.

Odpowiedź Zamawiającego:

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S z dodatkiem asfaltu drogowego 50/70. Warstwa wyrównawcza j.w.

2. Prosimy o udostępnienie Stałej Organizacji Ruchu dla zakresu robót przedmiotowego zadania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga uzgodnienia i wprowadzenia nowej organizacji ruchu. Zgodnie z dokumentami zamówienia Wykonawca ma obowiązek wprowadzić tymczasową organizację ruchu, zgodnie z odrębnym projektem uzgodnionym oraz zatwierdzonym przez odpowiednie organy i utrzymywać ją przez okres prowadzenia prac. Po wykonaniu robót należy odtworzyć obecnie istniejące oznakowanie poziome.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, stanowisko Zamawiającego zostało udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania i przesłane Wykonawcom, którym przekazano SWZ.

Zamawiający