



Gmina Wisznia Mała
55-114 Wisznia Mała
ul. Wrocławska 9

tel. (71) 308-48-00
fax (71) 312-70-68
www.wiszniamała.pl

Wisznia Mała 23.10.2024r.

RI.271.24.24

WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: **„Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych na place zabaw na terenie gm. Wisznia Mała”**

Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r poz. 1320) zwanej dalej „ustawą Pzp”, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaze Wykonawcom, którym przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie nr 1 Zamawiający określił termin realizacji na 42 dni od daty udzielenia zamówienia, równocześnie w zakresie prac są 4 różne urządzenia, do rozmieszczenia w różnych lokalizacjach. Wiele firm ma już rozplanowany harmonogram produkcji na ostatnie miesiące roku, z uwagi na wzmożoną ilość zamówień, co uniemożliwi im przystąpienie do postępowania. Termin będzie zatem determinował cenę ofert. Co więcej, oddając obiekty w zimie użytkownicy i tak nie będą z nich korzystać, a gwarancja rozpocznie swój bieg w momencie oddania obiektu (w zimie) i zakończy się po 5 latach również w okresie zimowym. Biorąc pod uwagę fakt, że najwięcej wad ujawnia się na wiosnę, z korzyścią dla Zamawiającego będzie przesunięcie terminu realizacji prac i w pełni wykorzystanie udzielonej gwarancji pod koniec jej obowiązywania. Czy Zamawiający zmieni termin realizacji na 80 dni od daty zawarcia umowy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowych zmian.

Pytanie nr 2 Z uwagi na niestandardowy skład zestawu street workout prawdopodobnie tylko producent tego konkretnego modelu będzie posiadał certyfikat zgodności z normą, co więcej, urządzenia street workout objęte są normą EN 16630:2015, a nie EN 1176:2009/2017. Czy Zamawiający dopuści certyfikację pomontażową dla urządzenia street workoutu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga aby urządzenia street workout posiadały certyfikaty potwierdzające spełnienie normy EN 16630:2015. Tym samym w par. 5 ust. 1 pkt. 2 wzoru umowy oraz ust. 3 pkt. 4) Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) otrzymuje brzmienie:
„Urządzenia muszą posiadać certyfikat ich zgodności z normą PN-EN 1176:2009/2017 – urządzenia zabawowe, EN 16630:2015 – urządzenia siłowni (street workout) wydany przez jednostkę certyfikującą uprawnioną do badań urządzeń i wydawania tego typu dokumentów. Certyfikaty powinny się odwoływać do nazw i kart katalogowych urządzeń, które Wykonawca zamierza zamontować w ramach niniejszego zamówienia. Certyfikaty powinny być wydane w jęz. polskim i terminowo ważne.”

Pytanie nr 3 Czy w ramach zadania należy przyjąć kierownika budowy oraz wykonać inwentaryzację powykonawczą geodezyjną?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga kierownika budowy oraz inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej.

Pytanie nr 4 Czy pod huśtawkę należy też skalkulować nawierzchnię bezpieczną z piasku? Proszę o specyfikację techniczną (szczegóły) wykonania nawierzchni z piasku.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pod huśtawką nie wymaga wykonania nawierzchni bezpiecznej.

Pytanie nr 5 Proszę o udostępnienie wizualizacji graficznej obrzeży plastikowych jakie należy skalkulować do ograniczenia nawierzchni bezpiecznej z piasku pod zestaw SW oraz do zjazdu linowego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie określa wyglądu obrzeża. Wymaga jedynie obrzeża wykonanego z PVC.

WÓJT GMINY
Jakub Bronowicki