

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



ZP.271.1.87.2021.AP

Kędzierzyn-Koźle dnia: 08.10.2021

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: **Wykonanie zagospodarowania przy muszli w Koźlu – II postępowanie**

I. Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.*) odpowiada na pytanie, które wpłynęło w dniu 06.10.2021r.:

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienia: Nieścisłość w kwestii wbudowanych materiałów. Rysunek "detal siedziska drewnianego" przewiduje wykonanie konstrukcji wsporczej ławek z stali ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo w kolorze 7016 drobna struktura, natomiast rysunek branża architektura / przekrój A-A oraz przedmiar robót pokazują konstrukcję wykonaną ze stali kwasoodpornej szczotkowanej.

Odpowiedź

Konstrukcję ławek należy wykonać ze stali kwasoodpornej zgodnie z przekrojem A-A i przedmiarem.

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia jako stanowiące integralną część SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej.

**Daniel Bul /-/
Kierownik Wydziału Zamówień
Publicznych**