

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Przebudowa ul. Leśnej oraz części ulicy Pochyłej w Osoli wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Numer referencyjny: ZP.271.39.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

W przedmiarze załączonym do postępowania przetargowego Zamawiający wskazał pozycje dotyczące zabezpieczenia kabli telekomunikacyjnych i energetycznych. Czy Zamawiający miał na myśli wszelkie kable znajdujące się na obszarze inwestycji, czy tylko te krzyżujące się prostopadłe z kierunkiem drogi, proszę o doprecyzowanie zagadnienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Należy przewidzieć zabezpieczenie okablowania krzyżującego się z inwestycją oraz w ewentualnych miejscach kolizji projektowanej infrastruktury.

Pytanie nr 2

W przedmiarze załączonym do postępowania przetargowego Zamawiający wskazał 107 m - rur kanalizacji deszczowej fi 315 mm oraz 83 m - rur kanalizacji deszczowej fi 250 mm. Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca będzie miał zaprojektować i wybudować kanalizację deszczową o parametrach i długościach jak w przedmiarze.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający doprecyzowuje, że według PFU cała długość kanalizacji deszczowej powinna mieścić się w przedziale między 170-230 mb, z zastosowaniem rur fi 315 i fi250, których średnica i długość powinna zostać określona w obliczeniach podczas prac projektowych.

Pytanie nr 3

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w PFU. Na stronie 5 w pkt 1.2.2.3 wskazano, iż jezdnię ulicy Leśnej należy na całej jej długości ograniczyć jednostronnie krawężnikiem, natomiast na tej samej stronie punkt niżej wskazano długość krawężnika jako 191 mb, przedmiar natomiast wskazuje liczbę 220 mb.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 2 należy wykonać krawężnik na odcinku zbliżonym do długości kanalizacji deszczowej. Zamawiający dopuścił częściowe odwodnienie drogi na teren zielony poprzez układ daszkowy jezdni.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, iż tak jak w PFU wpisano, Zamawiający nie planuje budowy kanału teletechnicznego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż nie planuje budowy kanału teletechnicznego.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego sterownika w skrzynce sterowniczej do sterowania całym obwodem oświetlenia drogowego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż dopuszcza zastosowanie jednego sterownika zdalnego sterowania oświetleniem drogowym dla całego obwodu oświetlenia drogowego.

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów równoważnych tj. stalowych na przedmiotowej inwestycji.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów równoważnych stalowych.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający przewiduje w ramach przedmiotowej inwestycji montaż progów zwalniających. Jeżeli tak to jakiego typu i ile sztuk.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający przewiduje montaż jednego progu zwalniającego z masy asfaltowej typu najazdowy o długości minimum 4 m wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym.

Pytanie nr 8

Zamawiający w PFU założył klasę drogi KR2 zarówno dla drogi głównej tj. ulicy Leśnej jak i dla sięgacza bocznego oraz ulicy Pochylej. Czy Zamawiający podczas realizacji prac projektowych dopuści zmniejszenie kategorii dróg bocznych na KR1 skoro w MPZP nie stanowią one dróg typu KDD klasy L tylko drogi dojazdowe KDPJ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż wyraża zgodę na projektowanie sięgacz i ul. Pochylej jak dla KR1 zgodnie z MPZP.

Pytanie nr 9

W związku z koniecznością pozyskania pozwolenia wodnoprawnego z Wód Polskich na budowę kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istniejącego rowu, znając realia czasu uzgadniania dokumentacji przez ww. instytucję, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania z 13 do 21 miesięcy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający częściowo przychylił się do wniosku i wydłużył termin realizacji zadania do 16 miesięcy.

Pytanie nr 10

Po przeprowadzonej wizji w Terenie i spostrzeżeniu wielu zawężeń fizycznych drogi, prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści zaprojektowanie ulicy Leśnej o szerokości 4,5 m w całym jej przebiegu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości projektowania całej ulicy Leśnej w szerokości 4,5 m, tę szerokość należy przyjmować tylko w miejscach fizycznych zawężeń, a tam gdzie to możliwe należy projektować drogę o szerokości 5 m.

Pytanie nr 11

Czy zostaną uznane referencje dotycząca oświetlenia drogowego jeśli Firma ma referencje na: "wykonanie linii kablowej zasilającej oświetlenie, montaż szafki sterowniczej oświetlenia parkowego 1szt., montaż lamp oświetleniowych typu LED - 102szt., montaż lamp oświetleniowych doziemnych rzeźby terenowej - 3szt.", ale brakuje wyszczególnienia na kwotę?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza w/w zakres referencji w ramach spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej - wykonania oświetlenia drogowego.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.

Zamawiający informuje, iż zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert ustalono na: **19.07.2024r.** Godziny oraz sposób składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający przekazuje SWZ oraz załączniki nr 1, 2 i 4 do SWZ uwzględniające wprowadzone zmiany zaznaczone kolorem czerwonym w treści dokumentów. Dokumenty zostały zaktualizowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania – platformie zakupowej: <https://e-propublico.pl>

Zamawiający, niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, udostępnia i przekazuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w sposób, o którym mowa w art. 269 ust 1 oraz 270 ust. 1

Zamawiający informuje, że odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://e-propublico.pl> zgodnie z dyspozycją art. 286 ust.7 Pzp.

Zamawiający

Z up. BURMISTRZA
Obornik Śląskich
Sekretarz Gminy

Ewelina Budner