



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYCE
11 – 200 Bartoszyce, Dąbrowa 56A

Tel/fax 089 764 20 02

www.zdpdabrowa.pl

<https://bipsbartoszyce.warmia.mazury.pl/>

e-mail: przetargi@zdpdabrowa.pl

NIP 743-16-46-963 REGON 510750580

ZDP-DT.3430.1.2021

Dąbrowa, dnia 11 czerwca 2021r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na remont nawierzchni jezdni DP 1388N w msc. Tapilkajmy i DP 1521N na odc. Barciszewo – Wojciechy

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), informuję, iż w dniu 08.06.2021 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie następującej treści:

PYTANIE

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie warstwy ścieralnej z jednowarstwowej mieszanki AC16S TD grubości 5 cm, będącym rozwiązaniem równoważnym dla SMA 16 JENA dla KR2?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający w rozdziale V ust. 1 pkt. 10 ppkt. a) Specyfikacji Warunków Zamówienia dopuścił wykorzystanie innego typu mieszanki mineralno – asfaltowej niż określony przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, przedmiarze robót i szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, który spełnia wymagania dla kategorii ruchu KR2 z zastrzeżeniem, iż Oferent wykaże, że wymagania proponowanej mieszanki mineralno-asfaltowej posiadają parametry nie gorsze niż te określone w tabeli 5.2 specyfikacji technicznej dla mieszanki SMA 16 JENA.

*Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Dąbrowie k/Bartoszyce
Karol Łomecki*