


LEGENDA:

- WYŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY P/T
- PRZEŁĄCZNIK SCHODOWY P/T
- PRZEŁĄCZNIK PODWÓJNY SCHODOWY P/T
- PRZEŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY P/T
- PRZEŁĄCZNIK KRZYŻOWY P/T

UWAGA:

Obwody oświetlenia wyprowadzić z zabezpieczeń w TB wg obciążeń.
Obwody podzielić na fazy L1, L2 i L3 w sposób umożliwiający równomierne obciążenie faz.

KCJ 200/50/3000 Kanał kablowy stalowy ocynkowany 200/50/3000 pod stropem

Temat:	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BUDYNKU "B" W URZĘDZIE MIASTA PRZY ULICY ROBOTNICZEJ 12 BRZEGU - I ETAP		<div></div> <div>PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA UL. PIASTOWSKA 3/3 49-300 BRZEG WWW.ARCHWIZ-STUDIO.PL</div>	
Lokalizacja:	UL. ROBOTNICZA 12, 49-300 BRZEG, DZ. NR 479, OBRĘB CENTRUM			
Inwestor:	GMINA BRZEG UL.ROBOTNICZA 12, 49-300 BRZEG			
Projektant	mgr inż. Janusz Kurdej upr.do proj.nr OPL/0309/POOE/97			
			<div>STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY branża: elektryczna</div>	<div>DATA: 12.04.2022r.</div>
Opracował	mgr inż. Karol Drzazga upr.do proj.nr 51/82/Op		<div>skala: 1:100</div>	<div>nr rysunku: 01_IE</div>
Nazwa rys.	INSTALACJA OŚWIETLENIA			