

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANA TREŚCI SWZ I ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320) Zamawiający zmienił ogłoszenie o zamówieniu (zmiana dotyczy zmiany terminów składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą), zamieszczając w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, opublikowane również na stronie prowadzonego postępowania na: **"Modernizacja boisk sportowych typu Orlik wraz z zapleczem socjalnym w Odolanowie i Tarchalach Wielkich"**

Zamawiający informuje, iż otrzymał od Wykonawców zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania oraz dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający cytuje pytania i udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

Pytanie 1 :

Zamawiający ogłasza w/w przetarg dotyczący modernizacji boisk z parametrami nawierzchni poliuretanowej określony w sposób dość rygorystyczny. Prosimy, aby Zamawiający podszedł profesjonalnie do prowadzonego postępowania przetargowego i aby sam sprawdził, czy są inni producenci nawierzchni poliuretanowej posiadający parametry i dokumenty wymagane przez Zamawiającego, czy tylko „jeden słuszny”. Jeżeli Zamawiający sam dokona rzetelnej analizy, to dojdzie do wniosku, że w obecnej chwili Zamawiający ograniczył postępowanie przetargowe do jednego produktu, co jest sprzeczne z Ustawą Zamówień Publicznych.

Prosimy o podanie do wiedzy publicznej, którzy producenci spełniają wymagania Zamawiającego. Wyrażamy nadzieję, że Zamawiający ostatecznie zapewni uczciwą konkurencję i dopuści do złożenia ofert przez wykonawców posiadających nawierzchnie najwyższej światowej jakości. W związku z powyższym w ramach rozszerzenia konkurencyjności, prosimy o dopuszczenie dostępnego na rynku poliuretanu o poniższych parametrach jako rozwiązania równoważnego:

- grubość nawierzchni $\geq 13\text{mm}$
- amortyzacja (redukcja siły) w temp. 23°C: 38%
- wytrzymałość na rozciąganie: 0,72 MPa
- wydłużenie przy zerwaniu: 46%
- odkształcenie pionowe w temp. 23°C: 1,8 mm

Nadmieniamy, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo. Zamawiający winien również dołożyć wszelkich starań, aby określić wymagania w sposób niebudzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującymi w branży.

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne. W ramach rozwiązania równoważnego zamawiający dopuszcza wszystkie nawierzchnie syntetyczne typu natrysk spełniające wymagania normy PN EN 14877:2014. Tym samym nawierzchnie te muszą posiadać następujące parametry:

- grubość nawierzchni $\geq 13\text{mm}$
- amortyzacja (redukcja siły) : $35\div 44\%$
- wytrzymałość na rozciąganie: $\geq 0,4\text{ MPa}$
- wydłużenie przy zerwaniu: $\geq 40\%$
- odkształcenie pionowe : $\leq 3\text{mm}$

W celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz parametrów systemu z nawierzchni syntetycznej, autor projektu oczekuje dołączenia do oferty dokumentów wymienionych w punkcie 4.2.3 opisu technicznego.

II. Ponadto Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w taki sposób, że:

1. W pkt. 15.3 SWZ wprowadza następujące zmiany:

15.3. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 2025-02-25.

2. W pkt. 16.1 SWZ wprowadzana następujące zmiany:

16.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2025-02-25.

3. W pkt. 17.4 SWZ wprowadzana następujące zmiany:

UWAGA: Zamawiający rozliczał się będzie z Wykonawcą ryczałtowo. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć kosztorys ofertowy, sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej, a więc Wykonawca zobowiązany jest dla każdej pozycji kosztorysowej podać odrębnie następujące przynajmniej składniki cenotwórcze: robocizną, materiały i sprzęt. Koszty pośrednie należy podać minimalnie dla każdej grupy sortymentu robót, prac. Kosztorys musi być podpisany podpisem zaufanym lub kwalifikowanym lub osobistym. Kosztorys stanowi część oferty, a jego brak skutkuje odrzuceniem oferty, nie podlega też uzupełnieniu. Cena oferty musi stanowić sumę pozycji kosztorysu.

4. W pkt. 18.1 SWZ wprowadzana następujące zmiany:

18.1 Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia **2025-01-27** do godz. **10:00**.

5. W pkt. 19.1 SWZ wprowadzana następujące zmiany:

19.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **2025-01-27** o godz. **11:00**, za pośrednictwem Platformy, na karcie "Oferta/Załączniki", poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Przedłużenie terminu składania ofert podyktowane jest niezbędnym dodatkowym czasem na przygotowanie ofert przez Wykonawców.

Mając na uwadze zasadę przejrzystości prowadzonego postępowania, jak również umożliwienie potencjalnym Wykonawcom, jak najlepsze przygotowanie ofert, poprzez

wydłużenie czasu na ich złożenie – Zamawiający postanawia jak wyżej.

Zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem



Burmistrz
Marcin Szorski

