Legenda

- Proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna
- S1 Proj. studnia kanalizacji sanitarnej
- Proj. kanalizacja sanitarna tłoczna
- T1 Proj. węzeł kanalizacji tłocznej
- PS1 Proj. przepompownia ścieków
- Proj. wodociąg
- W1 Proj. węzeł wodociągowy
- HP80 Proj. hydrant DN80
- Proj. wewnętrzna linia zasilania

Przepompownia ścieków PS1

Rz. pokrywy	130,80
Rz. terenu	130,80
Rz. wlotu	126,80
Rz. wylotu	129,50
Rz. dna	125,54
Rz. posadownienia	125,34

proj. rurą osłonowa
dł. 30,5mb

Proj. szafka
sterownicza

Projektowany kabel WLZ
YAKXS 4x25mm² L=3,0m

Proj. złacze kontrolno-pomiarowe
do wykonania przez
ENERGA-OPERATOR SA

proj. przewiert
rurą osłonową:
PEHDØ315 dł. 7,4mb

proj. przewiert
rurą osłonową:
PEHDØ250 dł. 9,2mb

proj. przewiert
rurą osłonową:
PEHDØ250 dł. 9,7mb

proj. przewiert
rurą osłonową:
PEHDØ250 dł. 8,5mb

131,20 / 129,06 S15 — PVC Ø200 L=37,1m i=9,0‰

130,75 / 128,72 S14 — PVC Ø200 L=39,4m i=9,0‰

130,80 / 128,36 / 126,84 SB1 — PVC Ø200 L=33,4m i=4,0‰

130,70 / 126,98 S2 — PEHDØ110 L=149,7m

130,75 / 127,12 S3 — PVC Ø200 L=30,5m i=4,0‰

130,75 / 127,25 S4

SP12 -9,8-
SP11 L-10,3-
SP1 -9,7-
SP2 -8,9-
SP3 -8,7-

HP80 W7
HP80 W8

Proj. nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm
na podsypce cem-piask. 1:4
ograniczona obrzeżem bet. 6x20

Br-RVI
PsVI
B
W
82
117/11
80/1
80/2
80/4
368
369
Leśna

ZPU	Zakład Projektowo Usługowy - Paweł Buchelt Kalisz ul. Podmiejska 32/70		
Nazwa rysunku:	Budowa wewnętrznej linii zasilającej dla zasilania przepompowni ścieków PS1 na dz. 291/1		
projektant	mgr inż. P. Buchelt	Stadium: PT BUD.	
rysunek	Plan WLZ	Branża: ELEKTRYCZNA	
obiekt	Wewnętrzna Linia Zasilająca	Skala: -	
adres	Lisków dz. nr 291/1	Data: Czerwiec 2022	
inwestor	Gmina Lisków	Nr zlec:	Nr rys: 1.1