
Kolektor K-1.2
Wodociąg W-2
Przepompownia ścieków PS1
Rz. pokrywy 130,80
Rz. terenu 130,80
Rz. wlotu 126,80
Rz. wylotu 129,50
Rz. dna 125,54
Rz. posadowienia 125,34
proj. rurą ostonowa dł. 30,5mb
Proj. szafka sterownicza
Projektowany kabel WLZ YAKXS 4x25mm² L=3,0m
Proj. złącze kontrolno-pomiarowe do wykonania przez ENERGA-OPERATOR SA
proj. przewiert rurą osłonową: PEHD Ø315 dł. 7,4mb
proj. przewiert rurą osłonową: PEHD Ø250 dł. 9,2mb
PEHD Ø110 L=149,7m
proj. przewiert rurą osłonową: PEHD Ø250 dł. 8,5mb
proj. przewiert rurą osłonową: PEHD Ø250 dł. 8,3mb
proj. przepust PP Ø400 dł. 3,0mb
proj. przewiert rurą osłonową: PEHD Ø250 dł. 8,2mb
proj. przewiert rurą osłonową: PEHD Ø250 dł. 8,1mb
proj. przewiert rurą osłonową: PEHD Ø250 dł. 8,0mb
proj. przewiert rurą osłonową: PEHD Ø250 dł. 7,9mb
proj. przepust PP Ø400 dł. 3,0mb
proj. przewiert rurą osłonową: PEHD Ø250 dł. 7,9mb
proj. przewiert rurą osłonową: PEHD Ø250 dł. 7,8mb
Kolektor K-1.1
Wodociąg W-2
Proj. nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cem-piask. 1:4 ograniczona obrzeżem bet. 6x20
PVC Ø200 L=33,4m i=4,0‰
PVC Ø200 L=39,4m i=4,0‰
PVC Ø200 L=37,9m i=9,0‰
PVC Ø200 L=30,5m i=4,0‰
PVC Ø200 L=36,6m i=4,0‰
PVC Ø200 L=25,7m i=4,0‰
PVC Ø200 L=26,0m i=4,0‰
PVC Ø200 L=25,9m i=4,0‰
PVC Ø200 L=25,9m i=4,0‰
PVC Ø200 L=25,7m i=4,0‰
PVC Ø200 L=40,5m i=4,0‰
PVC Ø200 L=50,6m i=4,0‰
PEHD Ø110 L=155,0m
PEHD Ø110 L=131,0m
HP80 (W)
HP80 (W1)
SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 SP8 SP9 SP10 SP11 SR1 SR2 SR3
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 SB1
130,80 126,84
130,70 126,98
130,75 127,12
130,75 127,26
130,60 127,40
130,60 127,51
130,60 127,62
130,65 127,73
130,60 127,84
130,55 127,95
130,40 128,12
130,35 128,30
130,20 128,50
131,40 129,33
131,20 129,06
130,75 128,72
Las
Ledno
Las
Las
Las