

Malanów dnia: 2024-05-28

**Gmina Malanów**

ul. Turecka 16

62-709 Malanów

.....

[nazwa zamawiającego, adres]

Znak sprawy: RI.271.5.2024.WS

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na „Zagospodarowanie centrum wsi Bibianna” – znak sprawy **RI.271.5.2024.WS**  
Zamawiający, Gmina Malanów, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie:**

1. Według projektu przekrój przez nawierzchnie poliuretanową wygląda następująco: Przekrój przez podbudowę: –koryto (grunt rodzimy), –warstwa odsączająca z piasku gr 10cm, –warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5 – 63mm, gr. 10cm, –warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0 – 31,5mm, gr. 5cm, natomiast wg przedmiaru mamy: 40cm warstwy odsączającej 10cm kruszywa łamanego o frakcji 31,5 – 63mm 20cm kruszywa kamiennego o frakcji 0 – 31,5mm proszę o wskazanie które warstwy są prawidłowe, jaką głębokość koryta przyjąć w poz. 14 przedmiaru robót.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Ad.1. Należy przyjąć grubości warstw zgodnie z przedmiarem.

Poz. 14 przedmiaru zawiera 40cm korytowania.

Poz. 15 przedmiaru zawiera pozostałe 30cm korytowania.

Zamawiający  
Wójt Gminy Malanów  
/-/ Ireneusz Augustyniak