

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Kędzierzyn-Koźle, 2022-08-08

OSR-IUC.7012.16.2020.DK

URZĄD MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji
Wpłynęło: 18 -10- 2022
L.dz. 2603

WARUNKI TECHNICZNE

Dot. zadania pn. *Przebudowa ul. Wyspiańskiego i skrzyżowaniu ul. Wyspiańskiego,
X. Dunikowskiego i Kłodnickiej.*

1. Ulica Wyspiańskiego oświetlana jest latarniami, których nie wolno zlikwidować ze względu na trwałość projektu.
1. W przypadku budowy dedykowanego oświetlenia np. ścieżki rowerowej, doświetlenia przejść dla pieszych, nowe lampy będzie można zasilić z istniejących latarni lub z gminnej szafki oświetlenia SOU-5079 usytuowanej w sąsiedztwie budynku Wyspiańskiego 25.
2. Podstawowe parametry techniczne szafki oświetleniowej OSU-5079:
 - moc zainstalowanych opraw 6 kW,
 - zabezpieczenie przedlicznikowe 3 x 16 A,
 - sterownik firmy APANET.
3. Przy projektowaniu oświetlenia zaleca się dobór słupów aluminiowych anodowanych zabezpieczonych od dołu elastomerem do wysokości 25-35 cm oraz oprawy oświetleniowe ze źródłami światła typu LED, z zasilaczem DALI lub 0-10V, ze sterownikiem firmy APANET Green System i pełnym dostępem do systemu sterowania na okres 10 lat.
4. Moc opraw należy dobrać w zależności od wysokości i lokalizacji słupów.
5. Słupy oznakować naklejkami odpornymi na czynniki atmosferyczne, na których będą nadrukowane cyfry koloru białego wys. 7 cm na niebieskim tle.
6. Proponowane rozwiązania techniczne, na etapie koncepcyjnym projektu, jak również jego wersję ostateczną, należy uzgodnić z tut. Energetykiem Miejskim.

ENERGETYK
MIEJSKI

Daniel Kielkiewicz