

Lębork, 10.05.2024 r.

Zn. spr.: P.270.4.2024

**Strona internetowa prowadzonego postępowania
<https://e-propublico.pl>**

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV o mocy 250kWp na terenie Zakładu Przerobu Drewna Lasów Państwowych w Lęborku”.

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ

Informuję, iż wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia na zadanie pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV o mocy 250kWp na terenie Zakładu Przerobu Drewna Lasów Państwowych w Lęborku”.

Działając w oparciu o art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający poniżej przedstawia pytania i odpowiedzi do wyżej wymienionego postępowania:

Pytanie 1: Czy Wykonawca może zmienić moduły na moduły o większej mocy i innych producentów równocześnie spełniając pozostałe parametry z karty katalogowej modułów SUNOVA? Zapytanie związane jest z bardzo niską dostępnością tego produktu, ponieważ są to moduły starszego typu P-Type charakteryzujące się niższą efektywnością niż moduły typu N-Type?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami SWZ pkt 4.3 „Zamawiający oświadcza, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały

wymienione w dokumentacji technicznej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót oraz umożliwiające przyłączenie się do sieci energetycznej operatora ENERGA OPERATOR SA.

Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, warunków przyłączenia wydanych przez ENERGA OPERATOR SA będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje, warunki własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać na etapie składania ofert, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i umożliwiają realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią SWZ.

Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy Pzp, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SWZ, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty równoważne.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Jeżeli Wykonawca oferuje rozwiązania równoważne, powinny być one przedstawione wraz z ofertą. Zamawiający podkreśla, że wszędzie tam, gdzie w dokumentach zamówienia podane są, normy, a w szczególności w załącznikach, o którym mowa pkt 4.1.3 SWZ dopuszcza rozwiązania równoważne poprzez dodanie po wskazaniu każdej normy wyrazów „lub równoważny”, przy czym zaoferowane przez Wykonawcę produkty równoważne powinny być o parametrach nie gorszych niż określone w danej normie.”

Na podstawie wyżej wymienionych zasad i zgodnie z Pzp wykonawca może zaoferować rozwiązanie równoważne w stosunku do zapisanego w SWZ wykazując w ofercie, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają

wymagania określone przez Zamawiającego i umożliwiają realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią SWZ. W związku z powyższym wykonawca może zaoferować zmianę typu, ilości i mocy poszczególnych paneli (nie można zmniejszyć sumy mocy wskazanych w SWZ możliwych do uzyskania z zainstalowanych paneli) oraz technologii ich wykonania z P-Type na N-Type. Należy w ofercie wykazać, że wykonawca w rozwiązaniu równoważnym uzyska parametry brzegowe określone w SWZ. Zamawiający raz jeszcze podkreśla (między innymi zapisy pkt 4.3 SWZ), że uzyskane Warunki Techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA oddział w Koszalinie nr P/23/027646 z dnia 06.06.2023 r., wymagały uzgodnienia z Operatorem. Stąd w sytuacji proponowanych rozwiązań równoważnych wykonawca będzie musiał uzyskać także odpowiednie uzgodnienia a w konsekwencji Warunki Techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA oddział w Koszalinie celem realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2: Jeśli to możliwe, prosba o udostępnienie parametrów sprzętowych istniejącej instalacji fotowoltaicznej w celu weryfikacji zastosowanych rozwiązań w projekcie technicznym instalacji o mocy do 250kWp.

Odpowiedź na pytanie 2: Istniejąca na terenie ZPD LP w Lęborku instalacja fotowoltaiczna o mocy 49,95 kW składa się z następujących elementów:

- Panele fotowoltaiczne- REISEN ENERGY – RSM 144-7-450M o mocy znamionowej 0,45 kW w ilości 111 szt,
- Falownik- GROWATT - 50KTL 3LV o mocy znamionowej 50 kW w ilości 1 szt.

Z poważaniem,