



A2	LUXIONA TROLL- RUBIN LOOK LED 4400LM PLX E IP44 34 840 / 400X400 wg specyfikacji technicznej NP/00287/2015
B3	LUXIONA TROLL- RUBIN LOOK LED 2600LM MICRO-PRM E IP44 34 840 / 400X400 wg specyfikacji technicznej NP/00287/2015
D1	LUXIONA TROLL- AMETYST LED 3000LM PC E IP65 840 wg specyfikacji technicznej NP/00287/2015
F1	LUXIONA TROLL-RUBIN CLEAN LED CRI90 7200LM SHM E IP65 940 / 1200X300 wg specyfikacji technicznej NP/00287/2015
G1	LUXIONA TROLL-X-WALL K9 LED 1300LM PLX E IP44 34 840 / L-600 wg specyfikacji technicznej NP/00287/2015
EW5	LUXIONA TROLL- OPRAWA AWARYJNA LVNO/2/SE/AT 3W wg specyfikacji technicznej NP/00287/2015

Wszystkie projektowane obwody w pomieszczeniu doprowadzić do jednej puszkii od strony korytarza.
W puszcze połączyć ze sobą końcówki przewodów N i PE, a pozostałe obwody L podłączyć do istniejących obwodów

PROJEKT BRANŻOWY - ELEKTRYCZNY:		Pracownia Projektowa i Realizacji Inwestycji ul. Gen. Władysława Andersa 38 lok. 308 15-113 BIAŁYSTOK, tel. (085) 675-20-20 e.mail: biuro@ajaka.pl	
AJAKA JANUSZ KARSKI			
TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY REALIZACJI PROGRAMU DOSTOSOWAWCZEGO UNIwersYTECKIEGO DZIECIĘCEGO SZPITALA KLINICZNEGO do wymogów Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 02.02.2011 r.			
ADRES OBIEKTU: <i>Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. dr L. Zamenhofa ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok</i>		INWESTOR: <i>Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. dr L. Zamenhofa ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok</i>	
PRZEDMIOT RYSUNKU: <div style="text-align: center;"> Instalacja oświetlenia rzut VI piętra </div>		Nr rysunku: E-15 Skala: 1:100	
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNY		Data: 20.03.2015r.	
Autor:	Imię i nazwisko:		Podpis:
Specjalność: <i>Inst. elektryczna</i>	<i>inż. Janusz Karski, upr. bud.nr. BŁ-424/74,</i>		
Współpraca:	<i>mgr inż. Sylwester Bukłaho</i>		
	<i>mgr inż. Szymon Mikolajczyk</i>		
	<i>mgr inż. Jarosław Karski</i>		