MODUŁ HYDRAULICZNY POMPY CIEPŁA POWIETRZE / WODA O MOCY 80 kW (DWIE JEDNOSTKI PRACUJĄCE W KASKADZIE O ŁĄCZNEJ MOCY 80kW)

ISTNIEJĄCY NAWIEW DO KOTŁOWNI - BEZ ZMIAN

ZBIORNIK BUFOROWY 2000 L

NACZYNIE PRZEPONOWE INSTALACJI GRZEWCZEJ

ROZDZIELACZ RUROWY WYPOSAZONY W OBIEGI:
- OBIEG 1 GRZEWCZY - PIWNICA - "P"
- OBIEG 2 GRZEWCZY - MIESZKANIA - "M"
- OBIEG 3 GRZEWCZY - SZKOŁA - "S"
- OBIEG 4 GRZEWCZY - OŚRODEK ZDROWIA - "O"
- OBIEG 5 GRZEWCZY - APTEKA - "A"
- OBIEG 6 GRZEWCZY - C.W.U.

JEDN. ZEWNĘTRZNA POMPY CIEPŁA O MOCY 80 kW

PROPOZYCJA LOKALIZACJI INWERTERA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

POM. GOSPODARCZE -1/1 F: 8,10

NATRYSKI -1/2 F: 7,95

KOMUNIKACJA -1/3 F: 23,44

MAG. OLEJU OPAŁOWEGO -1/4 F: 9,84

KOMUNIKACJA -1/5 F: 4,10

KOTŁOWNIA OLEJOWA -1/6 F: 23,51

JADALNIA -1/7 F: 38,03

KUCHNIA -1/8 F: 24,9

PRZYG. CZYSTA -1/9 F: 7,73

KORYTARZ -1/10 F: 2,10

POM. GOSPODARCZE -1/17 F: 13,47

KIOSK -1/16 F: 8,39

KOMUNIKACJA -1/15 F: 42,84

SZATNIA -1/14 F: 4,75

ZMYWALNIA -1/13 F: 9,91

MAGAZYN PROD. SUCHYCH -1/12 F: 8,92

CHŁODNIA -1/11 F: 4,36

ISTNIEJĄCY KOCIOŁ OLEJOWY 150 kW

ISTNIEJĄCY PODGRZEWACZ C.W.U. 500 L - WYMIANA NA NOWY PODGRZEWCZ 500 L WYPOSAŻONY W POWIETRZNĄ POMPE CIEPŁA

NACZYNIE PRZEPONOWE KOTŁA

WYMIENNIK CIEPŁA ZASILANIA C.W.U.

NACZYNIA PRZEPONOWE PODGRZEWACZA C.W.U.

LEGENDA:

- PRZEWODY ZASILAJACE CO
- PRZEWODY POWROTNE CO
- GRZEJNIK PŁYTOWY
- PIONY GRZEWCZE
- ODPOWIETRZENIE PIONÓW

PRZEDMIOT INWESTYCJI:
SZKOŁA POSTAWOWA W LEŚNICY - GROŃ

INWESTOR:
URZĄD GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA
34-530 BUKOWINA TATRZAŃSKA, UL. DŁUGA 144

LOKALIZACJA:
LEŚNICA-GROŃ, UL. SZKOLNA 3, DZIAŁKA NR 2797/19
/ POW. TATRZAŃSKI - GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA /

TEMAT:
INSTALACJE GRZEWCZE - STAN PROJEKTOWANY

RYSUNEK:	SKALA	NR RYSUNKU
RZUT PIWNIC	1:100	G1

PROJEKTANT:	PODPIS:	DATA
inż. STANISŁAW ŻMUDA UPR. NR MAP/0158/POOS/04		08-2023

S-INSTAL
PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE
STANISŁAW ŻMUDA
tel. 693 468 703 sinstal@wp.pl