



Załącznik NR 1

Strona 1 z 5	
Szkoda zmiana na 2x1500L, Psary	
Czas dostawy na zapytanie.	
Production release: date, signature, stamp if applicable Cost-neutral change subsequently not possible Desired delivery date (week): _____	
Odpowietrzenie: Mufa Rp 1" L=120	
Cisnienie obliczeniowe: 6 bar Temperatura obliczeniowa: 110 °C Średnica: 1000 mm Wysokość przechylu: 2343 mm	
Wagi: Płaszcz perforowany (t=4): 152 kg 1 Dennica (t=5,95): 49 kg Ciepła całkowita: 377 kg	
Projekt/parameter: Funkcja: ogrzewanie Materiał: S 235 JRG2 + P 265 GH Standard: Normy Zakładowej Typ: DN1000 1500 Liter	