

RZUT PODDASZA
1:100

OZNACZENIA (SYSTEM SSP):
(Z UWAGI NA ZŁOŻONOŚĆ PROJEKTOWANEGO SYSTEMU W PROJEKCIE
ZASTOSOWANO ROZWIĄZANIE OPARTE NA KONKRETNYM PRODUCENCIE.
DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW RÓWNOWAŻNYCH SPEŁNIAJĄCYCH
ZAŁOŻONE W PROJEKCIE FUNKCJONALNOŚCI).

- LCD #
SSR.....

Centrala z frontem obsługowym
- Czujka O2T
- Wskaźnik zadziałania
- ROP
- Moduł monitorująco sterujący eBK 4G2R
- Moduł monitorująco sterujący FCT XS
- Moduł monitorująco sterujący FCT LP
- Sygnalizator akustyczno optyczny
- Zasilacz pożarowy
- 3A-17Ah
- Detektor aspiracyjny FAAST

- OZNACZENIA (SYSTEM ODDYMIANIA):
- PO

- Przycisk oddymiania przystosowany do współpracy z centralą oddymiania, zamykana obudowa wykonana z odlewu aluminiowego z wybijaną szybką, kluczem i etykietami opisowymi, kolor pomarańczowy
- S/KO

- siłownik otwierający klapę oddymiającą, 24V DC;
- CSO

- centrala oddymiania, jedna strefa oddymiania, 1 linia, 2 grupy, całkowity prąd napędów 8A 24V DC, zasilanie 230V AC, możliwość przekazywania do SSP informacji o uszkodzeniu instalacji oddymiania, możliwośćysterowania przez system SSP, wyposażona w dwa akumulatory typ 3A (3,2Ah) ;

ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH
"KONZBUD"
inż. Zbigniew Konopka

37-464 Stalowa Wola
ul. Żurawia 23
tel/fax: 015/8448440

tel kom: 0 601 531 895
e-mail: biuro@konzbud.pl
http://www.konzbud.pl

Inwestycja: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA CZĘŚCI SZPITALA POWIATOWEGO W NISKU SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU SSP SYSTEM ODDYMIANIA KŁATEK SCHODOWYCH				
Adres: 37-400 NISKO UL. KOŚCIUSZKI 1 DZIAŁKI NR 1743/1, 1743/2, 1744/3, 1746, 1747 OBRĘB: 0001 NISKO - MIASTO JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181205_4 NISKO				
Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ UL. KOŚCIUSZKI 1 37-400 NISKO				
Branża: ELEKTRYCZNA		Stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY		
Projekt NR -	Nazwa rysunku PLAN INSTALACJI - PODDASZE			Skala: 1:100
PROJEKTANT	Imie Nazwisko inż. Adam Hara	Nr. upraw. 230/TBG/94	Podpis	Data 05.2019
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. M. Rolek	PDK/0074/ POOE/05		05.2019
DATA MODYFIKACJI				
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy Z.U.B. KONZBUD w Stalowej Woli				

5/2|Pomieszczenie techniczne
408,35|proj. gres antypośl.

5/1|Klatka schodowa
26,32|proj. gres antypośl.

CSP02L03E58

CSP02L03E59

CSP02L03E50
CSP02L03E49
FCT XS
3A-17Ah

CSP02L03E48
4G 2R
3A-17Ah

CSP02L03E51

CSP02L03E52

CSP02L03E55

CSP02L03E57

S/KO

CSP02L03E56

CSP02L03E54

CSO

PO

CSP02L03E53