












OZNACZENIA (SYSTEM SSP):
(Z UWAGI NA ZŁOŻONOŚĆ PROJEKTOWANEGO SYSTEMU W PROJEKCIE ZASTOSOWANO ROZWIĄZANIE OPARTE NA KONKRETNYM PRODUCENCIE. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW RÓWNOWAŻNYCH SPEŁNIAJĄCYCH ZAŁOŻENIE W PROJEKCIE FUNKCJONALNOŚCI).

- | | |
|---|---------------------------------------|
|  | Centrala z frontem obsługowym |
|  | Czujka Q2T |
|  | Wskaźnik zadziałania |
|  | ROP |
|  | Moduł monitorujący sterujący eBK 4G2R |
|  | Moduł monitorujący sterujący FCT XS |
|  | Moduł monitorujący sterujący FCT LP |
|  | Sygnalizator akustyczno optyczny |
|  | Zasilacz pożarowy |
|  | |
|  | Detektor aspiracyjny FAAST |

OZNACZENIA (SYSTEM ODDYMIANIA):

- Przycisk oddymiania przystosowany do współpracy z centralą oddymiania, zamykana obudowa wykonana z odlewu aluminiowego z wybijaną szybą, kluczem i etykietami opisowymi, kolor pomarańczowy



ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH inż. Zbigniew Konopa 37-404 Stara Wieś ul. Żurawia 3 Z. Konopa 23 (084444440)		tel. 71 895 11 95 e-mail: zkonopa@wp.pl www.konopabud.pl	
		Inwestycja:	
ROZBUDOWA PRZEBUDOWA CIĘŻKI SZPITALA POWIATOWEGO W NISKU SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ I SYSTEM OGDNIANIĄ KŁATK SCHODOWYCH			
Adres: 37-400 NISKO - MOKUSZCZYŃ 230AKR NR 1937, 174623, 17463, 1746, 1746, 1747 OBRĘB 0000 NISKO - MOKUSZCZYŃ 18-1205-4 NISKO			
Inwestor: SAMOZWIĘZNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ UL. MOKUSZCZYŃ 1 37-400 NISKO			
Branża: ELEKTRYCZNA		Studium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY	
Projekt Nr - PLAN INSTALACJI - PINWICA		Skala 1:100	
PROJEKTANT inż. Adam Hara		Nr upraw. Podpis Data 230/TB/04 05.2019	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Ryszard		Podpis Data PK0007/01 P0005/05 05.2019	
DATA MODYFIKACJI		1S	