













- | | |
|---|---------------------------------------|
|  | Centrala z frontem obsługowym |
|  | Czujka O2T |
|  | Wskaźnik zadziałania |
|  | ROP |
|  | Moduł monitorująco sterujący eBK 4G2T |
|  | Moduł monitorująco sterujący FCT XS |
|  | Moduł monitorująco sterujący FCT LP |
|  | Sygnalizator akustyczny optyczny |
|  | Zasilacz pożarowy |
|  | |
|  | |
|  | Detektor aspiracyjny FAAST |

- ZNACZENIA (SYSTEM ODDYMIANIA):**

Przycisk oddymiania przystosowany do współpracy z centralą oddymiania, zamykana budowa wykonana z odlewu aluminiowego z wybijaną szybką, kluczem i etykietami opisowymi, kolor pomarańczowy

siłownik otwierający klapę oddymiającą, 24V DC

centrala oddymiania, jedna strefa oddymiania, 1 linia, 2 grupy, całkowity prąd apędów 8A 24V DC, zasilanie 230V AC, możliwość przekazywania do SSP informacji o uszkodzeniu instalacji oddymiania, możliwość wysterowania przez system SSP, wyposażona w dwa akumulatory typ 3A (3,2Ah);

		ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH "KONZBUD" ul. Zbigniew Konopka	
37-454 Staszowa Wola ul. Durania 23 telefon 71 454 14 60		tel kom. 6 901 531 895 e-mail biuro@konzbud.pl http://www.konzbud.pl	
Inwestorzy: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA CZĘŚCI SZPITALA POWATOWEGO W NISKU SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU SPB SYSTEM OGDNIAMIA KALDUSZ SCYFOWYCH			
Adres: 37-450 NISKO, ul. KOŚCISZKI 1 DZIAŁKI NR 14/31, 17/32, 17/40, 17/46, 17/47 OBRĘB: 0001 NISKO - MIASTO JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181205, NISKO			
Inwestor: SAMOZJELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ UL. KOŚCISZKI 1 37-450 NISKO			
Branża: ELEKTRYCZNA		Studium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY	
Projekt NR - PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY DATA MODYFIKACJI	Nazwa rysunku PLAN INSTALACJI - III PIĘTRO Imię Nazwisko Nr. upraw. Podpis Data Inż. Adam Hara 230/TBG94  05.2019 mgr inż. M. Rolek PK00074/ POCE05  05.2019		Skala: 1:100 Nr rys.
		5S	
Zastrzeża się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przepisywany, uzupełniany lub odgłosowany komórkami, bez pisemnej zgody firmy Z.U.B. z siedzibą w Staszowej Woli.			