RZUT I PIĘTRA
1:100

OZNACZENIA (SYSTEM SSP):

(Z UWAGI NA ZŁOŻONOŚĆ PROJEKTOWANEGO SYSTEMU W PROJEKCIE ZASTOSOWANO ROZWIĄZANIE OPARTE NA KONKRETNYM PRODUCENCIE. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW RÓWNOWAŻNYCH SPEŁNIAJĄCYCH ZAŁOŻONE W PROJEKCIE FUNKCJONALNOŚCI).

- LCD # SSP..... — *Centrala z frontem obsługowym*
- *Czujka O2T*
- *Wskaźnik zadziałania*
- *ROP*
- 4G 2R — *Moduł monitorująco sterujący eBK 4G2R*
- FCT XS — *Moduł monitorująco sterujący FCT XS*
- FCT LP — *Moduł monitorująco sterujący FCT LP*
- *Sygnalizator akustyczno optyczny*
- 3A-17Ah — *Zasilacz pożarowy*
- 11 F — *Detektor aspiracyjny FAAST*

OZNACZENIA (SYSTEM ODDYMIANIA):

PO — *- Przycisk oddymiania przystosowany do współpracy z centralą oddymiania, zamykana obudowa wykonana z odlewu aluminiowego z wybijaną szybką, kluczem i etykietami opisowymi, kolor pomarańczowy*

KONZBUD

ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH
"KONZBUD"
inż. Zbigniew Konopka

37-464 Stalowa Wola
ul. Żurawia 23
tel/fax:015/8448440
tel kom: 0 601 531 895
e-mail:biuro@konzbud.pl
http://www.konzbud.pl

Inwestycja:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA CZĘŚCI SZPITALA POWIATOWEGO W NISKU SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU SSP SYSTEM ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH				
Adres:	37-400 NISKO UL. KOŚCIUSZKI 1 DZIAŁKI NR 1743/1, 1743/2, 1744/3, 1746, 1747 OBRĘB: 0001 NISKO - MIASTO JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181205_4 NISKO				
Inwestor:	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ UL. KOŚCIUSZKI 1 37-400 NISKO				
Branża: ELEKTRYCZNA		Stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY			
Projekt NR -	Nazwa rysunku PLAN INSTALACJI - I PIĘTRO				Skala: 1:100
	Imie Nazwisko	Nr. upraw.	Podpis	Data	Nr.Rys.
PROJEKTANT	**inż. Adam Hara**	230/TBG/94		05.2019	
SPRAWDZAJĄCY	**mgr inż. M. Rolek**	PDK/0074/ POOE/05		05.2019	3S
DATA MODYFIKACJI					

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy Z.U.B. KONZBUD w Stalowej Woli