

# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KALISZU

[www.gov.pl/web/psse-kalisz](http://www.gov.pl/web/psse-kalisz)  
[sekretariat@psse-kalisz.pl](mailto:sekretariat@psse-kalisz.pl)  
[/pssekalisz/SkrytkaESP](mailto:/pssekalisz/SkrytkaESP)  
[nadzor.zapobiegawczy@psse-kalisz.pl](mailto:nadzor.zapobiegawczy@psse-kalisz.pl)

ul. Kościuszki 6  
62-800 Kalisz  
NIP 618-10-44-546  
REGON 000677079  
BDO: 000099028

oryginał/kopia

ON-NS.9011.1.33.2022

Kalisz, 10.05.2022 r.

## OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn.zm.), art. 32 ust 1 pkt 2 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.)

### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu POSTANAWIA

uzgodnić dokumentację projektową pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych:  
projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, działki nr ewid: 542, 426/1, 426/7, obręb 0005 Kamień

z uwagami:

1. należy uzyskać ocenę higieniczną PPIS wydaną na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej aktualne atesty higieniczne na materiały, wyroby i mieszaniny, w tym dezynfekcyjne użyte przy budowie rozbudowie sieci wodociągowej (§ 25 ust. 1 – 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi);
2. ocena powinna być poparta wynikami badań jakości wody przeprowadzonymi przez wnioskodawcę, w laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku braku takiej możliwości – w laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań jakości wody, zatwierdzonym przez właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego, w zakresie uzgodnionym z właściwym państwowym powiatowym lub państwowym granicznym inspektorem sanitarnym;
3. obiekt należy zgłosić do eksploatacji.

Inwestor:

Gmina Ceków-Kolonia, Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków

Pełnomocnik:

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Jarosław Grzelak, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz

## UZASADNIENIE

Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu w dniu 04.05.2022 r. wpłynął wniosek oraz projekt rozbudowlany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kamień, działki nr ewid: 542, 426/1, 426/7, obręb 0005 Kamień.

Zakres projektu dotyczy rozbudowy sieci wodociągowej z rur PEHD100  $\varnothing$  90 o długości 152,6 m. Projektowana sieć wodociągowa połączona zostanie z istniejącą siecią wodociągową  $\varnothing$  90 mm w węźle nr 1 na terenie działki stanowiącej drogę gminną (działka nr 542). W ramach zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano kolektor kanalizacji sanitarnej z rur PVC łączonych kielichowo, średnicy 200 mm, posadowionych na głębokości 1,50 - 2,50 m p.p.t. z uzbrojeniem. Projektowana kanalizacja sanitarna połączona zostanie z istniejącą siecią kanalizacyjną w istniejącej studni nr Sistr 1 na terenie działki gminnej nr 542.

W ramach budowy sieci wodociągowej planuje się następujące założenia projektowe:

- sieć wodociągową z uzbrojeniem PEHD  $\varnothing$  90 mm o długości 152,6 mb,
- zasuwy odcinające Z80 - 3 szt.,
- hydrant p.poż. HP 80 - 2 kpl.,
- sieć kanalizacji sanitarnej PVC  $\varnothing$  200 mm - 155,1 mb,
- odgałzienia kanalizacji sanitarnej PVC  $\varnothing$  160 mm - 10,5 mb,
- studzienki betonowe  $\varnothing$  1000 mm - 2 szt.,
- studzienki tworzywowe  $\varnothing$  425 mm - 2 szt.

Projektowana inwestycja zostanie zlokalizowana wzdłuż dróg gminnych przy działkach przeznaczonych pod przyszłościową zabudowę jednorodzinną oraz działkę przeznaczoną pod przyszłościową drogę wewnętrzną.

Projektowane rurociągi sieci zostaną posadowione na głębokości 1,5 m ppt. Rurociąg wodociągowy przed włączeniem do sieci istniejącej zostanie poddany próbie szczelności oraz dezynfekcji.

Projektowana sieć wodociągowa przeznaczona zostanie do zapewnienia wody na cele p.poż. i bytowo-gospodarcze obszaru inwestycji tj.: budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego.

Z przedstawionej do zaopiniowania dokumentacji i ww. uwag wynika, że spełnione zostaną podstawowe wymagania sanitarne określone dla tego typu obiektów i instalacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Integralną częścią opinii sanitarnej jest projekt budowlany, na którym znajduje się klauzula stwierdzająca zaopiniowanie projektu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu.

Opinia sanitarna nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn.zm.).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Kaliszu  
*dr Marek Stodolny*

Otrzymują:

1. Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Jarosław Grzelak, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz

Do wiadomości:

1. a/a.

A.S.